

Jarocin, dn. 20.09.2023 r.

Powiat Jarociński
Al. Niepodległości 10
63-200 Jarocin

A-OZPI.272.2.9.2023.JM3

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 t.j.) na robotę budowlaną pn.: „Remont drogi powiatowej nr 4169P Rusko – Wyrębin oraz remont drogi powiatowej nr 4194P Kadziak – Tarce”

Zamawiający – Powiat Jarociński, działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 t.j.) udziela wyjaśnień treści SWZ oraz udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, zgodnie z poniższym:

Pytanie 1

Dotyczy: Remont drogi powiatowej nr 4169P Rusko – Wyrębin oraz remont drogi powiatowej nr 4194P Kadziak – Tarce”

W dokumentacji przetargowej występuje niespójność w zakresie rodzaju asfaltu do warstwy wiążącej z AC16W, KR3. W przedmiarze robót wskazano lepiszcze 50/70, natomiast specyfikacja D.05.03.05a dopuszcza również inne asfalty. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie lepiszcza 35/50, co jest zgodne z treścią SST oraz pozwoli sprostać postawionym w SST wysokim wymaganiom w zakresie odporności mieszanki na deformacje trwałe, a w konsekwencji wydłużyć okres eksploatacji nawierzchni?

Odpowiedź 1

Zamawiający dopuszcza do zastosowania inny rodzaj asfaltu niż wskazany w przedmiarze pod warunkiem zgodności z WT2-2014. Zamawiający wymaga przedstawienia recepty mieszanki przed wbudowaniem.

Pytanie 2

Dotyczy: Remont drogi powiatowej nr 4169P Rusko – Wyrębin oraz remont drogi powiatowej nr 4194P Kadziak – Tarce”

Dotyczy D.05.03.05a, pkt 2.2. Dlaczego wykluczono możliwość stosowania granulatu asfaltowego? Zgodnie z dokumentem przywołanym w pkt 10.2, tj. WT2-2014, materiał ten można stosować do dolnych warstw KR1-7 w ilości do 20%. Granulat asfaltowy przy spełnieniu odpowiednich warunków jednorodności jest pełnowartościowym materiałem opisanym w normie PN-EN 13 108-8 [pkt 10.67]. Powyższe zapisy będą powodować niepotrzebny wzrost wartości prowadzonych robót. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie granulatu w ilości zgodnej z WT2-2014, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymaganych właściwości dla mm-a, podanych w SST. To właściwości użytkowe końcowego wyrobu decydują o trwałości nawierzchni i długości okresu eksploatacji.

Odpowiedź 2

Zamawiający dopuszcza do zastosowania w mieszankach mineralno-asfaltowych granulatu asfaltowego w ilościach zgodnych z WT2-2014. Zamawiający wymaga przedstawienia recepty mieszanki przed wbudowaniem.

Pytanie 3

Dotyczy: Remont drogi powiatowej nr 4169P Rusko – Wyrębin oraz remont drogi powiatowej nr 4194P Kadziak – Tarce”

Dotyczy D.05.03.05a, D.05.03.05b, pkt.5.2. Prosimy o wykreślenie zapisów o 2 – letnim okresie ważności receptury (wg aktualnej nomenklatury technicznej – badania typu). Zgodnie z dokumentem przywołanym w pkt.10.68, tj. PN-EN 13 108-20, pełną procedurę badania typu należy powtórzyć minimum raz na 5 lat.

Odpowiedź 3

Należy przyjąć 5-letni okres ważności receptury.

STAROSTA
Lidia Czechak