



RO.271.19.2021

Zblewo, 29.04.2021 r.

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 210003G od ul. Gajowej do skrzyżowania z ul. Nowodworską w miejscowości Pinczyn”, prowadzonego przez Gminę Zblewo (Ogłoszenie nr 2021/BZP 00033567/01 z dnia 2021-04-15)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań o następującej treści:

1) Czy wykonawca może zmienić podstawy wycen oraz ilości określone w przedmiarze robót ?

Odp. Wykonawca powinien udokumentować Zamawiającemu różnice w przedmiarze w stosunku do projektu a następnie Zamawiający zwraca się do projektanta potwierdzenie tego faktu.

2) W przedmiarze brak pozycji wykonania chodnika z kostki betonowej. Czy należy dodać pozycję ? Proszę o podanie powierzchni chodnika

Odp. Tak, przeoczono nawierzchnie chodnika szer. 1,00m, która w tym projekcie jest częścią jezdni o tej samej konstrukcji warstw tylko nie o tej samej nawierzchni / kostki beton/

a. Nawierzchnia z kostki betonowej 10x20cm grub 8 cm szer.1,00m na podsypce cementowo piaskowej 1:4 grub. 3 cm - 638,54 m²

b. Ustawienia obrzeża betonowego 8x30 cm na ławie na podsypce cementowo piaskowej 1:4 grub. 5 cm - 638,54 mb

3) Prosimy o podanie grubości podbudowy zasadniczej mieszanki nie związanej z kruszywem C90/3 o uziarnienie 0/31,5 pod chodnik, czy 25 cm jak przedstawiono na przekroju konstrukcyjnym czy 20 cm jak określono w przedmiarze pozycja 16 ?

Odp. Pod chodnikiem podbudowa zasadnicza 25 cm, pod jezdni bitumiczną 20 cm

W przedmiarze ujęto na szerokości chodnika i jezdni podbudowę zasadnicza - 20 cm

Należy dodatkowo uwzględnić podbudowę z mieszanki niezwiązanej o granulacji 0/31,5 kruszywo łamane C90/3 pod powierzchnia chodnika o 5 cm

4) Z jakiego koloru kostki mają zostać wykonane zjazdy i chodnik?

Odp. Kostka Starobruk w kolorze grafitowym

5) Z jakiego rodzaju kruszywa ma być wykonana podbudowa zasadnicza z mieszanki nie związanej? Czy z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 czy kruszywa łamanego C90/30 o uziarnieniu 0/31,5?

Odp. Kruszywo dla podbudowy zasadniczej -kruszywo łamane o uziarnieniu 0/31,5, ziarna łamane wg. ktg procentowej C90/3 / minimalna procentowa masa ziaren łamanych do max. masy ziaren zaokrąglonych/

Wymogi wg. tabeli 7.3 "Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych pól sztywnych" 2014r

"Mieszanki nie związane dla dróg krajowych WT4" GDDKiA tab. 6

Z poważaniem

Z up. WÓJTA GMINY
SEKRETAŹ GMINY
Daniel Szpereg

Otrzymują:

- 1) Strona prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/zblewo>
- 2) a/a AT