


Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu
ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole

Gazownia w Opolu
ul. Armii Krajowej 2A, 45-071 Opole
tel. 22 444 33 33
e-mail: gazownia.opole@psgaz.pl



GMINA DĄBROWA
ul. Księdza Profesora Józefa Sztonyka 56
49-120 Dąbrowa

Nasz znak: W255/0000156836/00001/2022/00000

Opole, 09.12.2022

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ

*Przewidywany pobór gazu ziemnego wysokometanowego w ilości nie większej niż 10 m³/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilości nie większej niż 25 m³/h.*

W odpowiedzi na wniosek z dnia 09.12.2022 w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2010 r., nr 133, poz. 891 ze zm.), wydaje się następujące Warunki przyłączenia do sieci gazowej:

- Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: Gaz ziemny wysokometanowy symbol E
- Miejsce przyłączenia instalacji podmiotu (Punkt wyjścia z systemu gazowego):
BUDYNEK PRZEDSZKOLA, adres: Dąbrowa, ul. Zielona, nr działki: 365/7
- Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczeń
- Rodzaj i ilość urządzeń gazowych, które będą podłączone do instalacji gazowej:

| Urządzenie | Moc urządzenia [kW] | Liczba urządzeń [szt.] | Moc urządzeń [kW] |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------|
| Kocioł gazowy dwufunkcyjny (c.o./c.w.) | 50 | 1 | 50 |
| Łączna moc [kW] | | | 50 |

- Dostawa i odbiór paliwa gazowego:
 - Moc przyłączeniowa 6,0 [m³/h].
 - Roczny odbiór paliwa gazowego: 2000 [m³/rok].
- Miejsce włączenia do czynnej sieci gazowej:
 - Gazociąg średniego ciśnienia.
 - Materiał: PE100/11, DN 63 [mm]
 - Lokalizacja: Dąbrowa ul Zielona
- Ciśnienie paliwa gazowego:
 - w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 100,00 [kPa] maksymalne: 350,00 [kPa]
 - w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]

| Cisnienie | Material (rodzaj, typ, typoznereg, | Srednica [mm] | D. jusc [m] |
|-------------|------------------------------------|---------------|-------------|
| Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |

- 8.1. Dodatkowe informacje dotyczace budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowej: brak.
9. Zakres i parametry techniczne budowy przytacza (odcinka od gazociagu zasilajacego do kurka glownego) sluzacego do przytaczania instalacji gazowej znajdujacej sie w obiekcie Klienta:

Liczba przytaczajacych: 1 szt.

| Cisnienie | Moc przytaczeniowa [m3/h] | Material - rodzaj, typ, typoznereg | Srednica [mm] | Dlugosc [m] | Granica wlasnosci i jej lokalizacja |
|-----------|---------------------------|------------------------------------|---------------|-------------|---|
| średnie | 6 | Material Rura PE 100 RC SDR 11 | 32 | 5 | Kurek glówny w punkcie gazowym w linii ogrodzenia |

- 9.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy przytacza gazowego:
- Na wltczeniu przytacza gaz, DN32PE z gaz, DN63PE šr/c, zaprojektowat zawór odcinajacy DN32 szt.1

10. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
- 10.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek przedszkola, adres: Dąbrowa, ul. Zielona , nr działki: 365/7

- 10.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego:

- 10.2.1. dla przytacza o średnicy DN 32 [mm] i długości L= 5 [m] - w linii ogrodzenia

- 10.3. Charakterystyka układu pomiarowego:

- 10.3.1. Typ gazomierza: gazomierz mechaniczny G4 - 1 [szt.], resztaw króćców: 130 [mm], lokalizacja: W szafce gazowej, status urztadzenia: projektowane

- 10.4. Wymagania dotyczace redukcji:

- 10.4.1. montaż urztadzenia: o przepustowości do 10 [m3/h] - 1 [szt.], lokalizacja: w punkcie gazowym status urztadzenia: projektowane

11. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.o. i instalacji odbiorcy przytaczanego: zgodnie z pkt 9.

- Szafka jest wlasnością Przedsiębiorstwa Gazowniczego i na nim spoczywa obowiazek jej zakupu montażu i konserwacji.

- Do obowiazku wlaszciela obiektu nalezy przygotowanie miejsca, w którym zamontowana zostanie szafka gazowa.

12. Gazociąg/przytacz/podziemne odcinki instalacji powinny być zaprojektowane i wykonane, w trybie określonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w oparciu o dokumentację techniczną, na którą uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane, a wymagane jest zgłoszenie).

13. Instalacja gazowa powinna być zaprojektowana i wykonana w trybie określonym prawem budowlanym, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w oparciu o dokumentację techniczną, na którą uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane, a wymagane jest zgłoszenie).

14. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej leży po stronie Klienta.

15. Dokumentację projektową należy uzgodnić w Oddziale Zakładzie Gazowniczym/Gazowni w zakresie rozwiązań technicznych budowy gazociagu/przytacza oraz redukcji i/ pomiaru paliwa gazowego.

16. Opłata za przytaczanie jest ustalana i pobierana w wysokości wynikającej z Taryfy obowiazujacej w dniu zawarcia Umowy o przytaczanie.

17. Opłata za przytaczanie określona zostanie w Umowie o przytaczanie, stanowiącej podstawę do rozporządzenia przez PSG sp. z o.o. Zakład w Opolu prac projektowych i budowlanych.

18. Szacunkowa wysokość opłaty za przytaczanie wynosi 2.297,10 zł netto plus podatek VAT, to jest łącznie 2.825,43 zł.

19. Zakres przytaczania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej sieci gazowej i uzyskanie dokumentu określonego prawem budowlanym, wykonanie przytaczania, nadzór nad jego realizacją oraz wltczenie do czynnej sieci gazowej oraz montaż gazomierza.

20. Przytaczane do sieci urztadzenia i instalacje muszā spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniające:

- 20.1. Bezpieczeństwo funkcjonowania systemu gazowego.

- 20.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwą pracą przytaczonych urztadzeń.

- 20.3. Zabezpieczenie przyłączonych urządzeń, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczeń w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.
21. Realizacja przyłączenia do sieci gazowej może nastąpić po zawarciu Umowy o przyłączenie na pisemny wniosek Klienta i uzyskaniu przez PSG sp. z o.o. Zakład w Opolu zgód właścicieli działek, przez które przebiegać będzie gazociąg/przyłącze, będących we władaniu osób trzecich. Planowany termin realizacji przyłączenia 16 miesięcy od zawarcia umowy o przyłączenie.
22. W przypadku zmiany parametrów odbioru paliwa gazowego należy ponownie wystąpić z Wnioskiem o określenie nowych Warunków przyłączenia do sieci gazowej.
23. Warunki przyłączenia są ważne przez okres 24 miesięcy od dnia ich wydania.
24. Warunki przyłączenia sporządzono w dwóch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
25. Klauzule:
- 25.1. W realizacji przyłączenia (w tym w opracowaniach projektowych) należy stosować rozwiązania techniczne i technologiczne przewidziane wewnętrznymi opracowaniami PSG sp. z o.o. Zakład w Opolu, których odpowiednie części tematyczne będą udostępnione projektantowi/ wykonawcy na jego zgłoszenie, wyrażone w formie pisemnej lub elektronicznej.
- 25.2. Dopuszcza się przyjęcie w dokumentacji projektowej /projekcie budowlanym sieci gazowej rozwiązań technicznych innych niż opisane w pkt. 6, 8, 9 (z wyłączeniem zmiany lokalizacji granicy własności), co nie powoduje konieczności zmiany warunków przyłączenia. W przypadku zmian wpływających na wysokość opłaty za przyłączenie w stosunku do wysokości wynikającej z zawartej Umowy o przyłączenie, zastosowanie znajdzie tryb uregulowany w tej Umowie.
- 25.3. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z o.o.
- 25.4. Niniejsze Warunki przyłączenia do sieci gazowej stanowią oświadczenie o zapewnieniu dostarczania paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie są zobowiązaniem do sprzedaży paliwa gazowego.
- 25.5. PSG sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za działanie Klienta związane z przyłączeniem, podjęte przed zawarciem Umowy o przyłączenie.
- 25.6. Jeżeli podmiot w ciągu 30 dni od dnia otrzymania Warunków przyłączenia nie wystąpi do PSG sp. z o.o. z wnioskiem o zawarcie Umowy o przyłączenie, a zostały określone Warunki przyłączenia do Sieci dystrybucyjnej, dla realizacji których niezbędne byłoby wykorzystanie tej samej przepustowości technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostały określone warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej, które dotyczą obszaru pokrywającego się terytorialnie w całości lub części, PSG sp. z o.o. zawiera Umowy o przyłączenie z uwzględnieniem kolejności wpływu jednostronnie podpisanych przez wnioskodawcę projektów Umów o przyłączenie, w miarę istniejących warunków technicznych w szczególności wolnych Przepustowości technicznych Systemu dystrybucyjnego.
- 25.7. Zawarcie Umowy o przyłączenie podtrzymuje ważność Warunków przyłączenia.
- 25.8. Wniosek o zawarcie Umowy o przyłączenie oraz wzór Umowy o przyłączenie udostępniany jest na stronie internetowej PSG sp. z o.o. - www.psgaz.pl.
- 25.9. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przyłączenia informacje: brak.

L. p.

PoD

Kod kreskowy

1.

8018590365500091935828



Adres: Dąbrowa ul. Zielona dz. nr 365/7

PRZEDSIĘBIORSTWO GAZOWNICZE
Dokument został zaakceptowany przez:
ŁUKASZ WOJTASIEWICZ, Kier. Gazowni
Wygenerowany elektronicznie.
Nie wymaga podpisu ani stempła.

Opracował/a: Wojciech Baran

Potwierdzam odbiór niniejszych Warunków przyłączenia do sieci gazowej

.....
(miejscowość, data i czytelny podpis Klienta)

Otrzymują:

1. Klient

2. WZ55