

UWAGI:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta o ile nie wpływają istotnie na walory projektowanego obiektu.
3. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
4. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą.
5. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności w dokumentacji należy konsultować się z projektantem.

UWAGI:

1. Zbrojenie naroży wieńców kształtować zgodnie z zasadami żelbetowych elementów rozciąganych wg PN-B-03264:2002
2. Łączenie prętów w wieńcach na zakład min 70 cm.
3. Nie łączyć wszystkich prętów wieńca w jednym przekroju.
4. Naroża wieńca dozbrojnić dodatkowymi narożami Ø16(34GS), wyprowadzonymi po 120 cm w obu kierunkach wieńca.
5.Przed zakupem stolarki należy sprawdzić wielkość otworów na budowie
6.Okna powinny być zaopatrzone w nawiewniki o regulowanym stopniu przepływu powietrza zapewniając właściwy współczynnik infiltracji pomieszczeń.
7.Wszystkie elementy drewniane zaimpregnować np. Fobos M2, Ogniochron lub Tytan.
8.Drewno klasy C-27.
9.Wieniec, zbrojenie 4Ø16(34GS), strzemiona Ø6 (st(S).
10.Maksymalne podcięcie krokwi 3 cm
11.Murłaty kotwić w wieńcu M16 co max 150 cm.
12.Rynny z blachy miedzianej, ocynkowanej lub z pcv w kolorze grafitowym.
13.Styki dachu uszczelnione farbuchem z blachy ołowianej lub stalowej, powlekanej.
14.Zastosować wywietrzniki kalenicowe i nawiewy okapowe.
15.W miejscach newralgicznych , zastosować dodatkową warstwę folii.

Beton konstrukcyjny C25/30
Klasa ekspozycji XC3
Beton konstrukcyjny fundamentów C25/30 W8
Klasa ekspozycji XF1, XC2
Beton podkładowy C8/10
Stal zbrojeniowa klasy AIIIN
Otulina 50 mm na styku z gruntem
Otulina 25 mm w pozostałych przypadkach lub wg wymiarów
Podłoże zagęścić do wartości Is=>0,98
Pustaki ceramiczne, wytrzymałość min. fb=20MPa

LEGENDA:

○ WENTLACJA POMIESZCZEŃ
1. RYNNY: **Ø 160**
2. RURY SPUSTOWE: **Ø 140**
3. NACHYLENIE KROKWI: **38°**
╳ KOTWY M16

OPIS ELEMENTÓW

S 80x160 SŁUPKI
KR 100x200 KROKWIE
J 80x240 JĘTKI
M 140x140 MURŁATY
TŻ 200x200 TĘŻNIKI

inargo
55-100 Trzebnica
ul. A. Mickiewicza 2
wojtech@inargo.pl
tel. fax. 71/387-04-94
tel. kom. 607-05-60-35

INWESTOR
GMINA TRZEBNICA
PL. MARSZ. J. PIŁSUDSKIEGO 1, 55-100 TRZEBNICA

STUDIUM

PROJEKT ARCHIT. - BUDOWLANY

ADRES INWESTYCJI
ŁUCZDZEC WIELKI, DZ. NR 208/1, OBR. ŁUCZDZEC WIELKI, AM-1, JEDN. EW. TRZEBNICA-OBSZAR WIEJSKI

SKALA 1:100

OBIEKT
BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Z REMIZĄ STRAŻACKĄ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

BRANŻA	PROJEKTANT	SPRAWDZAJĄCY
ARCHITEKTONICZNA	WOJCIECH HERCUN, NR UPR. 13/03/DOŚ/4	GRZEGORZ PAWELEC, NR UPR. 07/02/DOŚ/4
KONSTRUKCJE	RYSZARD DROZDOWSKI, NR UPR.211/82/WBPP	GRZEGORZ DRZYŻGA, NR UPR. 177/DOŚ/07

NAZWA RYSUNKU: RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ
DATA: 03.08.2021 r.
NR RYSUNKU: AK-05