

Gryfino, dnia 15 maja 2024 r.

RI.272.2.2.2024.SD

**Uczestnicy postępowania
wszyscy**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej progów unijnych w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Modernizacja c.o. w budynku szkoły ZSP w Gryfinie”.

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) przekazujemy poniżej odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 13.05.2024 r. w związku z przedmiotowym postępowaniem i wprowadza poniższe zmiany SWZ:

PYTANIE 1

Wnosimy o uzupełnienie przedmiarów robót w dziale „Zasilenie nagrzewnic na sali gimnastycznej” o pozycje Regulator różnicy ciśnienia i Zawór odcinający z gw. wewn. PN 16, z możliwością podłączenia rurki impulsowej do regulatora różnicy ciśnienia, zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej.

ODPOWIEDŹ 1:

Zgodnie z rozdziałem IV pkt. 1.1 SWZ, przedmiary robót stanowiące część dokumentacji projektowej (załącznik nr 10 do SWZ) stanowią materiały pomocnicze do sporządzenia oferty. Wiążącym dokumentem jest dokumentacja projektowa.

Należy uwzględnić w wycenie regulator różnicy ciśnienia i zawór odcinający do podłączenia rurki impulsowej.

PYTANIE 2

Wnosimy o jednoznaczne wskazanie iż zgodnie z zapisami SWZ strona 4 w pozycji 4 przedmiaru powinien być zawór kołnierzowy.

ODPOWIEDŹ 2:

Zgodnie z rozdziałem IV pkt. 1.1 SWZ, przedmiary robót stanowiące część dokumentacji projektowej (załącznik nr 10 do SWZ) stanowią materiały pomocnicze do sporządzenia oferty. Wiążącym dokumentem jest dokumentacja projektowa.

Należy uwzględnić w wycenie zawór kołnierzowy.

PYTANIE 3

Wnosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o pozycję montażu zaworów odcinających powrotnych do grzejnika.

ODPOWIEDŹ 3:

Zgodnie z rozdziałem IV pkt. 1.1 SWZ, przedmiary robót stanowiące część dokumentacji projektowej (załącznik nr 10 do SWZ) stanowią materiały pomocnicze do sporządzenia oferty. Wiążącym dokumentem jest dokumentacja projektowa.

Należy uwzględnić w wycenie zakup i montaż zaworów odcinających powrotnych do grzejników.

PYTANIE 4

Wnosimy o jednoznaczne wskazanie iż pozycje 51, 88, 124 i 161 przedmiaru dotyczą Zawór odcinający z gw. wewn. PN 16, z możliwością podłączenia rurki impulsowej do regulatora różnicy ciśnienia zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej.

ODPOWIEDŹ 4:

Zgodnie z rozdziałem IV pkt. 1.1 SWZ, przedmiary robót stanowiące część dokumentacji projektowej (załącznik nr 10 do SWZ) stanowią materiały pomocnicze do sporządzenia oferty. Wiążącym dokumentem jest dokumentacja projektowa.

Pozycja 52, 88, 124 i 161 dotyczy zaworów odcinających z gw. wewn. PN 16 z możliwością podłączenia rurki impulsowej od regulatora różnicy ciśnienia.

PYTANIE 5

Prosimy o wskazanie jakiego typu głowice termostatyczne należy przyjąć do montażu. „elektroniczne termostaty z regulacją temperatury dziennej i nocnej np. Oventrop typ mote 200” nie są już produkowane, ponadto był to produkt przewidziany do budownictwa komercyjnego (mieszkanie, domy). W obiektach użyteczności publicznej głowice „Oventrop typ mote 200” nie miały zastosowania z uwagi na konieczność wymiany baterii i brak właściwej obsługi.

Jeżeli zamawiający podtrzymuje zastosowanie elektronicznych termostatów prosimy o wskazanie produktów referencyjnych wraz z całym systemem zarządzania temperaturą (obniżeniami) w budynku szkoły.

ODPOWIEDŹ 5:

Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia w następujący sposób: Zamawiający wymaga zastosowania głowic termostatycznych z funkcją zabezpieczenia przed kradzieżą, z możliwością zablokowania zmiany parametrów grzania oraz z przeznaczeniem do stosowania w budynkach użyteczności publicznej.

PYTANIE 6

Wnosimy o jednoznaczną informację o ilości rur do zamontowania w „Obieg nr 1 pomieszczenia szatni i dydaktyczne przy sali gimnastycznej. Moc 18,76 kW.”

Dokumenty:

- „zestawienie materiałów CO”
- część rysunkowa dokumentacji projektowej załącznik nr 8
- przedmiar robót

są rozbieżne. Które ilości należy przyjąć?

ODPOWIEDŹ 6:

Należy uwzględnić długości rur z przedmiaru.

PYTANIE 7

Wnosimy o jednoznaczną informację o zakresów i ilości prac budowlanych około instalacyjnych, odtworzeniowych i wykończeniowych (takich jak np.: tynki, zamurowania, zabudowy, szpachlowanie, malowanie, przebicia i wiercenie otworów, demontaż i odtworzenie płytek) Nowo projektowana instalacja przynajmniej w zakresie poziomów przebiega po nowych trasach i w/w prace są konieczne do wykonania.

Zamawiający zobowiązany jest jednoznacznie określić zakres rzeczowo-ilościowy, tym bardziej, że zamawiający dla każdego obiegu grzewczego przewidział wywiezienie i utylizacja gruzu.

ODPOWIEDŹ 7:

Zgodnie z rozdziałem IV pkt. 1.1 SWZ, przedmiary robót stanowiące część dokumentacji projektowej (załącznik nr 10 do SWZ) stanowią materiały pomocnicze do sporządzenia oferty. Wiążącym dokumentem jest dokumentacja projektowa.

Należy uwzględnić w wycenie wszystkie prace około instalacyjne, odtworzeniowe i wykończeniowe w obrębie nowoprojektowanej instalacji c.o. w zakresie zgodnym z przebiegiem instalacji określonym w dokumentacji projektowej zał. nr 8

PYTANIE 8

Wnosimy o jednoznaczną informację które odcinki rurociągów (poziomy, pionowy, podejścia do grzejników) należy izolować i w jakiej technologii. W odpowiedzi proszę o uwzględnienie prac budowlanych do wykonania w celu zabezpieczenia izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi dla pionów i podejść do grzejników.

ODPOWIEDŹ 8:

Należy izolować pionowy i poziomy bez podejść do grzejników izolacją z pianki poliuretanowej w otulinie PE.

Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w następującym zakresie:

1. Rozdział XI pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od dnia upływu terminu na składanie ofert, tj. do dnia **19.06.2024 r.**, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

2. Rozdział XIII pkt 2 SWZ otrzymuje brzmienie:

Ofertę należy umieścić na stronie internetowej prowadzonego postępowania platformazakupowa.pl pod adresem :

https://platformazakupowa.pl/pn/gryfino_powiat

w terminie do dnia **20 maja 2024 r.** do godziny 12.00

3. Rozdział XIII pkt 8 SWZ otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **20 maja 2023 r.** o godzinie 12.30 Otwarcie ofert jest jawne.