



**Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach**

ul. Niechorska 27  
72-300 Gryfice

Nasz znak

SPZZOZ/13/1/24

Data

Gryfice 2024-03-19

Sprawa dotyczy:

*Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na: „Dostawę gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika ciekłego tlenu dla SPZZOZ w Gryficach”.*

Zamawiający informuje, że w terminie określonym w art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605 z późn. zm.), wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, zamawiający przytacza pytania i udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie 1 (dotyczy załącznika nr 1 - pozycji 7, 7A – zadanie A oraz – pozycji 5, 6, 7 – zadanie B):**

Czy Zamawiający wymaga, aby możliwe było podawanie leku w postaci mieszaniny gazowej 50 % tlen i 50% podtlenek azotu do 6 godzin bez konieczności kontrolowania morfologii krwi w oparciu o odpowiednie zapisy zamieszczone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, którą Wykonawca winien dołączyć do oferty?

**ODP. : Tak**

**Pytanie 2 (dotyczy załącznika nr 1 - pozycji 7, 7A – zadanie A oraz – pozycji 5, 6, 7 – zadanie B):**

Czy w celu zwiększenia komfortu pracy personelu medycznego oraz bezpieczeństwa prowadzonej terapii mieszaniną mieszaniny 50% tlen medyczny / 50% podtlenek azotu medyczny w przypadku zaoferowania zaworu dozującego oraz jednorazowych elementów niezbędnych do podawania tejże mieszaniny (ustnik, zawór wydechowy z filtrem lub inny równoważny sprzęt jednorazowy, ewentualnie dopuszczony przez Zamawiającego) pochodzących od różnych producentów, Zamawiający będzie oczekiwał przedłożenia oświadczenia lub innego równoważnego dokumentu producenta zaworu dozującego potwierdzającego jego pełną kompatybilność konkretnego (typ, model, nr katalogowy) oferowanego sprzętu jednorazowego z tymże zaworem dozującym?

**ODP. : Tak**

**Pytanie 3 (dotyczy załącznika nr 1 - pozycji 7, 7A – zadanie A oraz – pozycji 5, 6, 7 – zadanie B):**

Czy w celu zachowania wysokich norm jakości i bezpieczeństwa dla wyrobów medycznych w odpowiedzi na powszechne obawy dotyczące bezpieczeństwa takich





produktów przy jednoczesnym wsparciu innowacji, **fabrycznie oryginalny zawór dozujący** (bez dodatkowych modyfikacji i przeróbek, zarejestrowany przez producenta) do podawania mieszaniny gazowej 50 % tlen i 50% podtlenek azotu wraz ze wszystkimi jego elementami składowymi ma być nierozbieralny/nierozkręcalny, tzn. nie ma w nim być elementów, które pacjent i/lub osoba odwiedzająca i/lub personel Zamawiającego (w zgodzie z definicją zawartą w ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, w art. 2 pkt. 37 i/lub 38 – użytkownik/laik) bez użycia dedykowanych do tego narzędzi może swobodnie odkręcić, usunąć i stworzyć dla siebie potencjalne zagrożenie oraz zmniejszyć walory użytkowe urządzenia np. poprzez zatrzymanie lub wyraźne spowolnienie przepływu gazu.

**ODP. : Tak**

**Pytanie 4 (dotyczy załącznika nr 1 - pozycji 7, 7A – zadanie A oraz – pozycji 5, 6, 7 – zadanie B):**

Czy w celu zachowania wysokich norm jakości i bezpieczeństwa dla wyrobów medycznych w odpowiedzi na powszechne obawy dotyczące bezpieczeństwa takich produktów przy jednoczesnym wsparciu innowacji, wykonawca w trakcie trwania umowy będzie odpowiedzialny za szkolenie personelu z zakresu obsługi systemu podawania mieszaniny gazu medycznego tlenu i podtlenku azotu (50% O<sub>2</sub> i 50% N<sub>2</sub>O) – co najmniej jedno szkolenie w trakcie trwania umowy przez wykwalifikowaną osobę z odpowiednią wiedzą, kompetencjami i umiejętnościami w tym zakresie, potwierdzonymi stosownym imiennym certyfikatem wydanym przez producenta systemów dostarczania gazu do znieczuleń (zawór dozujący + niezbędny sprzęt jednorazowy), który należy dołączyć do oferty?

**ODP. : Tak**

**Pytanie 5 (dotyczy załącznika nr 1 - pozycji 7, 7A – zadanie A oraz – pozycji 5, 6, 7 – zadanie B):**

Czy mieszanina gazów N<sub>2</sub>O 50% + O<sub>2</sub> 50% (przeznaczona do leczenia krótkotrwałego bólu o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu, kiedy pożądanym jest szybki początek i ustąpienie działania przeciwbólowego) ma być dostarczana w lekkich butlach aluminiowych z zaworem zintegrowanym wyposażonym w przepływomierz umożliwiający ustawienie przepływu co najmniej w 12 różnych zakresach przepływu wyrażonych w l/min (w tym wartość początkowa - 0 l/min)?

**ODP. : Tak**

**Pytanie 6 (dotyczy załącznika nr 1 - pozycji 7, 7A – zadanie A oraz – pozycji 5, 6, 7 – zadanie B):**

Czy w celu zwiększenia bezpieczeństwa prowadzonej terapii mieszaniną mieszaniny 50% tlen medyczny / 50% podtlenek azotu medyczny oraz zwiększenia komfortu pracy personelu medycznego, Zamawiający wymaga, aby wszystkie jednorazowe elementy





niezbędne do podawania tejże mieszaniny (ustnik, zawór wydechowy z filtrem lub inny równoważny sprzęt jednorazowy) były konfekcjonowane wspólnie w jednym najmniejszym dostępnym opakowaniu jednostkowym stanowiącym pojedynczy komplet elementów jednorazowych?

**ODP. : Zamawiający nie wymaga.**

**Pytanie 7 (dotyczy załącznika nr 1 - pozycji 7, 7A – zadanie A oraz – pozycji 5, 6, 7 – zadanie B):**

Czy w celu zachowania wysokich norm jakości i bezpieczeństwa dla wyrobów medycznych w odpowiedzi na powszechne obawy dotyczące bezpieczeństwa takich produktów przy jednoczesnym wsparciu innowacji, zawór dozujący do podawania mieszaniny gazowej 50 % tlen i 50% podtlenek azotu, ma posiadać taką konstrukcję, która do podawania mieszaniny wymaga obligatoryjnie/ zawsze zastosowania dodatkowego środka zabezpieczającego przed kontaminacją w postaci jednorazowego filtra lub jednorazowego zaworu wydechowego z filtrem (podanie mieszaniny bez tych zabezpieczeń będzie niemożliwe).

**ODP. : Tak**

**Pytanie 8 (dot. wzoru umowy):**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy przez Wykonawcę w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego przez osobę/osoby upoważnione kwalifikowany podpisem elektronicznym, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę/osoby umocowane (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

**ODP. : Tak**

**Pytanie 9 (dot. wzoru umowy):**

*„W czasie trwania umowy ceny mogą ulec zmianie w ślad za zmianami cen energii elektrycznej, cen paliwa oraz współczynnika inflacji. Jednocześnie Strony zgodnie ustalają, że zmiana ceny, o której mowa powyżej nie może nastąpić częściej niż jeden raz w roku kalendarzowym. Ponadto Strony ustalają, że pierwsza zmiana ceny może nastąpić najwcześniej **w marcu 2025 roku.**”*

**ODP. : Zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze umowy.**

**Pytanie 10 (dot. wzoru umowy):**

Umowa ZP/13/.../24 – wzór, § 3, ust 1.

Czy Zamawiający dopuszcza dostawy ciekłego tlenu medycznego do zbiornika w trybie 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu?

**ODP. : Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 11:**

SWZ, ROZDZIAŁ 2: Opis przedmiotu zamówienia, pkt 2

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę ciekłego tlenu medycznego w ciągu 48 godzin od daty otrzymania zamówienia przez Wykonawcę, biorąc pod uwagę dni robocze?

**ODP. : Zgodnie z SWZ.**





CERTYFIKAT 2017/40



ISO 9001:2015

CERTYFIKOWANY  
SYSTEM ZARZĄDZANIA

**CCJ**



ISO 14001:2015

CERTYFIKOWANY  
SYSTEM ZARZĄDZANIA

**CCJ**



ISO 22000:2018

CERTYFIKOWANY  
SYSTEM ZARZĄDZANIA

**CCJ**



ISO 27001:2017

CERTYFIKOWANY  
SYSTEM ZARZĄDZANIA

**CCJ**



ISO 45001:2018

CERTYFIKOWANY  
SYSTEM ZARZĄDZANIA

**CCJ**

**Pytanie 12:**

SWZ, ROZDZIAŁ 2: Opis przedmiotu zamówienia, pkt 15

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę gazów medycznych w butlach w ciągu 72 godzin od daty otrzymania zamówienia przez Wykonawcę, biorąc pod uwagę dni robocze?

**ODP. : Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 13:**

SWZ, ROZDZIAŁ 2: Opis przedmiotu zamówienia, pkt 9

Prosimy o modyfikację zapisu:

„9. Wykonawca przeszkoli pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi ~~wydzierżawionych urządzeń~~ zbiornika i towarzyszącej instalacji na koszt Wykonawcy”

**ODP. : Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 14:**

Umowa ZP/13/.../24 – wzór, § 6 ust 2.

Prosimy o modyfikację zapisów poprzez dodanie stwierdzenia: „Na czas usterki/awarii strony ustalą rozwiązanie zastępcze dostaw tlenu medycznego gwarantujące ciągłość dostaw.”

**ODP. : Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w/ zapisu.**

**Pytanie 15:**

Umowa ZP/13/.../24 – wzór, § 6

Prosimy o dodanie punktu precyzującego odpowiedzialność Zamawiającego i Wykonawcy:

„Wszystkie koszty związane z naprawą zbiornika i towarzyszącej instalacji ponosi Wykonawca, za wyjątkiem szkód powstałych z winy pracowników Zamawiającego lub osób trzecich, niebędących pracownikami Wykonawcy”

**ODP. : Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w/w zapisu.**

**Pytanie 16:**

Umowa ZP/13/.../24 – wzór, § 6 ust 3.

Prosimy o modyfikację zapisu ust 3., odnośnie wyrażonej ilości miesięcy z 36 na 24:

„3. W przypadku braku reakcji serwisu w terminie, na Wykonawcę zostanie nałożona kara w wysokości 0,5% wartości 24 miesięcznej dzierżawy zbiornika za każdy dzień zwłoki. Maksymalna łączna wysokość kary umownej nie może przekroczyć 60 % wartości ~~36~~ 24 miesięcznej dzierżawy zbiornika; uprawnienie do nałożenia kary umownej nie wyłącza uprawnienia do rozwiązania umowy z powodu rażących postanowień umowy, o którym mowa w ustępie 4.”

**ODP. : Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację w/w zapisu dot. ilości miesięcy z 36 na 24.**

**DYREKTOR**  
**SPZZOZ w Gryficach**

*Danuta Kowalewska*

