

**Gmina Nowa Ruda**  
**ul. Niepodległości 2**  
**57-400 Nowa Ruda**

Nr sprawy: **IRP.271.4.2024**

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Gmina Nowa Ruda występując jako zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na zadanie pn. „**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy wiejskiej Nowa Ruda**” na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) w związku z pytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

### Treść pytań:

- 1. Ludwikowice Kłodzkie – Żłobek – w przedmiarze są pozycje dotyczące malowania ścian i sufitów. W opisie technicznym nie ma wzmianki o tym, że te prace wchodzi w zakres. Zatem czy malowanie ścian wewnętrznych i sufitów wchodzi w zakres zadania? Jeżeli tak to gdzie dokładnie? Jeżeli tak to proszę o załączenie wszystkich rysunków tj rzuty parteru, pietra, przekroje*
- 2. Włodowice – OSP – brak w dokumentacji przedmiaru robót. Czy w związku z brakiem przedmiaru, mamy wyliczyć koszty tylko zgodnie z opisem technicznym?*
- 3. Dzikowiec – OSP – brak części rysunków wskazanych w opisie technicznym na str. 2, między innymi przekrój I-I oraz inwentaryzacje. Proszę o uzupełnienie braków.*
- 4. Proszę o załączanie przedmiaru robót dla cz. 1 Włodowice OSP.*
- 5. Sokolec OSP – W opisie technicznym budynek remizy opisany jest jako przeznaczony do docieplenia i posiadający tynki cementowo-wapienne. Jednakże faktyczny stan na wrzesień 2024r. to budynek ocieplony styropianem. Co zatem wchodzi dokładnie w zakres zadania termomodernizacji budynku OSP w Sokolcu?*
- 6. W związku z rozbieżnością pomiędzy opisem budynków, a ich stanem faktycznym, zwracamy się z prośbą o wyznaczenie terminu wizji lokalnej.*

### Odpowiedź na pytania:

#### Ad.1

Malowanie ścian i sufitów są pracami dodatkowymi, które wchodzi w zakres zadania, należy oszacować na podstawie przedmiaru.

#### Ad. 2

Dokumentacja uzupełniona o brakujący przedmiar.

#### Ad. 3

Dokumentacja uzupełniona o brakujący przedmiar.

Ad.4

Dokumentacja uzupełniona o brakujący przedmiar.


Ad.5

Obecny stan docieplenia remizy w Sokolcu jest niewystarczający, w związku z czym przewidziano dostosowanie przegród zewnętrznych budynku do obecnych Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki.

Ad.6

Inwestor nie przewiduje wizji lokalnej.

Zamawiający

Zastępca Wójta  
  
Anna Zawisłak