



Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.

05-510 Konstancin – Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12

tel. 22 711 90 00, fax: 22 711 90 02, e-mail: stocer@stocer.pl

NIP 123-11-94-950 REGON 142013120

Konstancin-Jeziorna, 22.04.2024 r.

Do wszystkich Uczestników postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego **w trybie podstawowym** o szacunkowej wartości **poniżej progu**. Na wykonanie roboty budowlanej dla nw. zadania: **„Przebudowa sali konferencyjnej wraz z zapleczem na potrzeby Oddziału Rehabilitacji oraz rozwiązanie układu komunikacyjnego na terenie Szpitala im. prof. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie”**. Znak sprawy **TP 25/2024**.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 r. poz. 1605) – dalej: p.z.p., wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego (MCR STOCER Sp. z o.o.) z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Z uwagi na dwie sprzeczne ze sobą odpowiedzi na pytanie:

" Prosimy o uzupełnienie w przedmiarze gazów medycznych pozycji na połączenia lutowane:

KNR 2-15 0634-07 Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych przy śr.rury 22 mm -1 szt"

wnosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że należy w przedmiarze dołożyć przez Oferenta przedmiotową pozycję na końcu przedmiaru w dziale „INNE” bez naruszania obecnej numeracji pozycji przedmiarowych.

Odpowiedź: Potwierdzamy, że należy w przedmiarze dołożyć przez Oferenta przedmiotową pozycję na końcu przedmiaru w dziale „INNE” bez naruszania obecnej numeracji pozycji przedmiarowych.

Pytanie 2

Dotyczy odpowiedzi:

" W przedmiarze występują jako pojedyncze 4 rozdzielnie: 0RP1/R, 1RP1, 1RSP i 1RPR. W projekcie jest 6 rozdzielni: 0RP1/N, 0RP1/R, -1RP1/N, -1RP1/R, -1RPR i -1RSP. Które rozdzielnie należy przyjąć do wyceny? Jeśli tak, prosimy o wprowadzenie odpowiedniej pozycji przedmiarowej.

Odpowiedź: Należy do wyceny przyjąć 6 rozdzielni. Należy w przedmiarze dołożyć przez Oferenta przedmiotową pozycję na końcu przedmiaru w dziale „INNE” bez naruszania obecnej numeracji pozycji przedmiarowych. W utworzonej pozycji należy wskazać ilość zgodnie z projektem instalacji elektrycznych. "

Z uwagi na brak podanej ilości, wnosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że należy przyjąć ilość "komplet" jak w innych odpowiedziach. Umożliwi to porównanie złożonych ofert- zakres przedmiotu zamówienia nie będzie różny.

Odpowiedź: Potwierdzamy, że w nowo utworzonej pozycji w dziale „INNE” należy przyjąć ilość "komplet". W tytule pozycji należy wymienić wszystkie 6 symboli rozdzielni (0RP1/N, 0RP1/R, -1RP1/N, -1RP1/R, -1RPR i -1RSP).

Pytanie 3

Wykonawca kalkulując ceny jednostkowe robót musi je wyliczyć tak, aby odpowiadały cenom rynkowym, ofertom podwykonawców. Aby tak się stało wykonawca musi stosować różne stawki roboczogodzin dla różnych robót. Wnosimy o potwierdzenie, że w kosztorysach można stosować różne stawki roboczogodziny dla różnych robót/ różnych pozycji przedmiarów robót.

Odpowiedź: Stosowanie własnej wyceny dopuszcza się wyłącznie w pozycjach wycenianych ze stosowaniem „Analiza własna” bez podstaw KNR i KNRK. Zamawiający nie wyraża zgody na stosowanie różnych stawek w zakresie jednego kosztorysu.

Prezes Zarządu Spółki
Mazowieckie Centrum Rehabilitacji
„STOCER” Sp. z o.o.
Piotr Papaj