

Zamawiający:
Gmina Stary Lubotyń
Stary Lubotyń 42
07-303 Stary Lubotyń
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
<https://platformazakupowa.pl/pn/lubotyń>
Bezpośredni link do postępowania:
<https://platformazakupowa.pl/transakcja/881496>

Stary Lubotyń 09.02.2024r.

Nr referencyjny: INW.271.2.2024

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ nr 2

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych pn.: **Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Starym Lubotyniu.**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść pytań wniesionych w przedmiotowym postępowaniu wraz z odpowiedziami:

Pytanie1:

„Zamawiający w PFU podaje, że ogrzewanie hali będzie odbywało się za pomocą gazu ziemnego, którego przyłącze jest zlokalizowane na terenie działki, na której powstanie inwestycja. Jako doświadczony Wykonawca hal łukowych szacujemy, że moc grzewcza systemu grzewczo-wentylacyjnego hali sportowej może wynosić do 145,0 kW, a przepływ gazu może wynosić do 23,1 Nm³/h.

Czy Zamawiający dysponuje przyłączem gazowym o powyższej wydajności, przy założeniu, że przyłącze będzie obsługiwać również obiekt istniejącej szkoły?

W sytuacji, w której okaże się, że Zamawiający powyższym nie dysponuje, prosimy o informację, kto – Inwestor czy Wykonawca – będzie zobligowany uzyskać od Gestora sieci nowe warunki przyłączeniowe. Na czyj koszt – Wykonawcy czy Inwestora – wykonane będzie ewentualne rozbudowane przyłącze gazowe?”

Odpowiedź: Zamawiający dysponuje przyłączem gazowym średniego ciśnienia o mocy przyłączeniowej 29 [m³/h] wykonanej z rury PE średnicy 40 mm zakończonym układem pomiarowym: gazomierz miechowy G25, rejestrator szczytów godzinowych z przekazem telemetrycznym, reduktor ciśnienia o przepustowości do 40 [m³/h]. Obecna moc zainstalowanych urządzeń gazowych wynosi 250 [kW].

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnień warunków istniejącego przyłącza z właściwym dla terenu zakładem gazowniczym.

W przypadku gdy istniejące przyłącze gazowe nie będzie spełniało warunków technicznych Wykonawca na własny koszt uzyska nowe warunki przyłączeniowe i wykona przyłącze.