



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4

tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551

NIP: 855-00-24-412

Wysokość kapitału zakładowego 99.812.400,00 zł

Świnoujście, 28.08.2023r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

EA/PW/NI/1071/288/2023/KSz

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie „Regulaminu Wewnętrznego w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług” na udzielenie zamówienia pn.: „**Remont zbiornika reakcji oraz zbiornika sedymentacji na SUW Wydrzany w Świnoujściu**”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

W związku z wniesionymi przez Wykonawców pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu, Zamawiający poniżej publikuje treść pytań oraz odpowiedzi:

Pytania

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zakres prac otrzymał następującą treść: „wymiana skorodowanych połączeń (prace spawalnicze) i wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego z materiału odpornego na działania wody i środków chemicznych. Dopuszczalnym rozwiązaniem jest wykonanie wewnętrznej wykładziny z tworzyw sztucznych lub wymiana szczególnie zniszczonych elementów zbiorników na elementy z innych materiałów”.

1. Prosimy o doprecyzowanie zakresu prac, ponieważ czym innym jest wymiana zbiornika, czym innym zabezpieczenie powierzchni wewnętrznych okładziną z tworzyw sztucznych a czym innym zabezpieczenie wewnętrznych powierzchni metodami tradycyjnymi np. żywicami lub farbami epoksydowymi z atestem na wodę pitną.
2. W przypadku konieczności wymiany elementów stalowych (blach) stanowiących powierzchnie wewnętrzne, które można dopiero stwierdzić po oczyszczeniu ich powierzchni — inwestor przewiduje te prace rozliczyć jako dodatkowe po ich zakończeniu, szczególnie gdy zakwalifikowanych do wymiany może być np. 20 % powierzchni.
3. W przypadku wykonania zabezpieczenia powierzchni wewnętrznych okładzinami z tworzyw sztucznych (PE) inwestor dopuszcza, inwestor dopuszcza zabezpieczenie powierzchni zewnętrznych systemami opartymi na epoksydach lub związkach aminowych odpornych na wysoki poziom wilgotności ?

Odpowiedź na pytanie nr 1 oraz nr 2

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem pkt. 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, **wymaga się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej** na terenie stacji (SUW Wydrzany) w celu zapoznania się z warunkami prowadzenia prac, trasami rurociągów, weryfikacją i uzupełnieniem danych a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, zawarcia umowy i wykonania zamówienia.



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4

tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551

NIP: 855-00-24-412

Wysokość kapitału zakładowego 99.812.400,00 zł

Zamawiający informuje, że ewentualne doprecyzowanie zakresu prac (pytanie nr 1) oraz określenie do wymiany niezbędnych elementów stalowych (blach) stanowiących powierzchnie wewnętrzne (pytanie nr 2), Wykonawca zobowiązany jest pozyskać w trakcie obowiązkowej wizji lokalnej.

Tym samym prace, o których mowa w pytaniu nr 2, należy ująć w cenie oferty.

Odpowiedź na pytanie nr 3

W odpowiedzi Zamawiający informuje, że dopuszcza zabezpieczenie powierzchni niemających kontaktu z wodą pitną systemami opartymi na składnikach epoksydowych lub związkach aminowych, odpornych na wysoki poziom wilgotności.

Prokurent

mgr inż. Radosław Wrzeszcz