

Nowy Sącz, dnia 30 maja 2022 r.

ZNAK: RU.700.320.22.AN

**Pracownia Budownictwa Inżynieryjnego
Kamil Haraf
ul. Browarna 33/12
33-300 Nowy Sącz**

Dotyczy: uzgodnienia zagospodarowania terenu w miejscowości Nawojowa.

W odpowiedzi na pismo z dnia 23 maja 2022 roku, w imieniu spółki Sąddeckie Wodociągi Sp. z o.o. w Nowym Sączu oświadczam, że uzgadniam projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji pn. „Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nawojowa”, zgodnie z dołączonym do pisma załącznikiem graficznym oraz profilem drogowym, pod następującymi warunkami:

1. Istniejące uzbrojenie na sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej (rzędne wjazdów studzienek rewizyjnych itp.) występujące w rejonie robót drogowych należy dostosować do nowych projektowanych rzędnych terenu.
2. Należy zachować normatywne przykrycie terenu: 1,50 m nad istniejącą siecią wodociągową oraz 1,40 m nad kanałem sanitarnym.
3. O terminie rozpoczęcia przedmiotowych prac należy powiadomić Zakład Sieci wod.-kan. „Sąddeckich Wodociągów” z 7 – dniowym wyprzedzeniem.
4. Całość prac ziemnych w zbliżeniach poniżej 3 m do rozdzielczej sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej należy prowadzić w uzgodnieniu i pod nadzorem potwierdzonym protokołarnie przez przedstawiciela Zakładu Sieci Spółki „Sąddeckie Wodociągi” w Nowym Sączu.
5. „Sąddeckie Wodociągi” Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do udziału w odbiorze końcowym robót.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zakład Sieci wod.-kan. w/m.
3. a/a

RGP/22/01835

Z poważaniem

WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR DZIAŁU TECHNICZNYCH

Stanisław Rajski

www.swns.pl

Centrala:
tel.: 18 443 86 43
fax: 18 443 83 04

Sekretariat:
tel.: 18 414 12 04
e-mail: biuro@swns.pl

Biuro Obsługi Klienta:
tel.: 18 414 12 15
e-mail: bok@swns.pl

Dział Sprzedaży:
tel.: 18 414 12 16
e-mail: ds@swns.pl

Pogotowie Wod-Kan
tel.: 994, 018 414 12 41