

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Kamionku Sp. z o.o.  
12-100 Szczepiwo, Kamionek 25, tel. 89 624 33 88  
NIP 745-185-36-07, REGON 386182246  
KRS 0000851995  
www.zgkim-kamionek.pl, biuro@zgkim-kamionek.pl

Nasz znak: ZGKIM Wt-149/2023

Data 17.08.2023r

## **WARUNKI TECHNICZNE**

### **Nr 138/2023**

*podłączenia do istniejącej sieci wodociągowej projektowanego budynku w miejscowości Piecuchy  
dz nr 36/3.*

W odpowiedzi na wniosek z dnia 17.08.2023r Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Kamionku Spółka z o.o. zapewnia dostawę wody w ilościach podanych we wniosku.

Warunkiem dostawy wody jest wybudowanie :

- przyłącza wodociągowego z rur PE

Realizację budowy sieci oraz przyłącza zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się  
o przyłączenie nieruchomości do sieci.  
Na w/w inwestycję wykonać plan techniczny i uzgodnić branżowo z właścicielami urządzeń  
podziemnych i terenu.

Tak sporządzony plan techniczny uzgodnić u administratora sieci.

Na przyłączu wewnętrznej instalacji wodociągowej *montować zestaw wodomierza głównego  
dobrym na podstawie przepływu obliczeniowego całkowitego na konsoli wodomierzowej  
o długości  $L=190\text{ mm}$ .* Lokalizację zestawu wodomierzowego uzgodnić u administratora sieci.  
Lokalizację zestawu wodomierzowego uzgodnić u administratora sieci.  
Na przyłączu wodociągowym za wodomierzem umieścić zabezpieczenie uniemożliwiające wtórne  
zanieczyszczenie wody ( Dz. U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 r.) oraz filtr do wody o parametrach  
dostosowanych do chwilowego rozbioru wody.  
Projektowane przyłącze wodociągowe włączyć do istniejącego wodociągu  $\phi 110\text{ mm}$   
przebiegającego w działce gruntowej dz. nr 36/3.

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127,  
2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784, 1986. ) budowa przyłączy wod.-kan. nie wymaga  
pozwolenia na budowę jak również zgłoszenia.  
Do budowy w/w przyłączy stosuje się przepisy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym  
odprowadzaniu ścieków ( Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. Dz.U.01.72.747 – tekst: ost. zm. Dz.

Warunki wykonania:

Zamiar wykonania robót zgłosić w ZGKiM w Kamionku, na 7 dni przed przystąpieniem do robót. Napotkane kolizje z siecią wodociągową zgłaszać u administratora sieci. Roboty wykonać pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane w tym zakresie. Do wykonania robót stosować materiały posiadające atesty budowlane. Na przyłączy wodociągowym z tworzyw sztucznych /PE,PCW/ układać taśmę oznacznikową z wkładką metalową. Głębokość posadowienia przyłącza wodociągowego min 1,6m

od projektowanego terenu. Uzbrojenie wodociągowe jak zasowy ( nawiertki ) oznakować tabliczkami zgodnie z obowiązującymi normami.

**Zgłosić odbiór robót w otwartym wykopie u administratora sieci.**

Po wykonaniu oraz pozytywnym odbiorze wykonać inwentaryzację przez uprawnionego geodetę. Dostawa wody nastąpi po wykonaniu i pozytywnym odbiorze przyłącza wodociągowego oraz zawarcia umowy na dostawę wody. Do sporządzenia protokołu odbioru technicznego przyłącza konieczne są między innymi:

1. uzgodniona z dostawcą wody dokumentacja,
2. protokół próby szczelności przyłącza wodociągowego,
3. inwentaryzacja powykonawcza sieci wod.-kan. wykonana przez uprawnionego geodetę.

Niniejsze warunki przyłączeniowe tracą ważność po upływie **24 miesięcy** od daty ich wydania.

Aleksander Godlewski

PRZES