


OZNACZENIA:

- puszka przyłączeniowa podtynkowa
- gniazdo 3-biegunowe 1~16A IP44
- gniazdo 3-biegunowe 1~16A IP20
- oprawa 60x60 natynkowa LED 40W IP44
- oprawa typu plafon 36W IP44 sufitowy
- oprawa typu plafon 36W IP44 ścienny
- łącznik dwubiegunowy
- łącznik jednobiegunowy
- łącznik jednobiegunowy schodowy
- oprawa ewakuacyjna 1h ścienna z piktogramem
- oprawa ewakuacyjna 1h ścienna zewnętrzna typu COLD
- oprawa ewakuacyjna 1h sufitowa z optyką do przestrzeni otwartych

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadium projektu: | Projekt techniczny | Adres: | jednostka ewidencyjna – Gmina Szczytno<br>obręb geodezyjny – Piecuchy<br>działka nr 36/3<br>Id działki: 281706_2.0020.36/3 | Projektant: | mgr inż. Jacek Dziatkowiak | WAM/0088/PWOE/13 | | Skala: 1:50 |
| Branża: | Elektryczna | | | Sprawdzający: | mgr inż. Robert Dwurznik | POM/0186/PWOE/13 | | Nr rys: PTE-1 |
| Temat: | Budowa świetlicy wiejskiej | | | Obiekt: | Świetlica wiejska | | | Nr arkusza arkusz 1/1 |
| Inwestor: | Gmina Szczytno<br>ul. Łomżyńska 3<br>12-100 Szczytno | | | Tytuł rys.: | Rzut parteru – instalacja elektryczna | | | Data: 12.2023 |




Oznaczenia:

- łączenie poprzez spawanie
- płaskownik FeZn 25x4

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadium projektu: | Projekt techniczny | Adres: | jednostka ewidencyjna – Gmina Szczytno<br>obręb geodezyjny – Piecuchy<br>działka nr 36/3<br>Id działki: 281706_2.0020.36/3 | Projektant: | mgr inż. Jacek Dziatkowiak | WAM/0088/PWOE/13 | Skala: 1:50 |
| Branża: | Elektryczna | | | Sprawdzający: | mgr inż. Robert Dwurznik | POM/0186/PWOE/13 | Nr rys: PTE–2 |
| Temat: | Budowa świetlicy wiejskiej | | | Obiekt: | Świetlica wiejska | | Nr arkusza arkusz 1/1 |
| Inwestor: | Gmina Szczytno<br>ul. Łomżyńska 3<br>12–100 Szczytno | | | Tytuł rys.: | Rzut fundamentów – instalacja uziemiająca i potencjalizacji | | Data: 12.2023 |




| Numer obwodu | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opis | Złącze kablowo-pomiarowe | Ochronnik przeciwprzep. | Lampki kontroli | Puszka przyłączeniowa zaciski 5x10 | Gniazdo 3-biegunowe 16A | Gniazdo 3-biegunowe 16A | Gniazdo 3-biegunowe 16A | Gniazdo 3-biegunowe 16A | Gniazdo 3-biegunowe 16A | Gniazdo 3-biegunowe 16A | Gniazdo 3-biegunowe 16A | Gniazdo 3-biegunowe 16A | Gniazdo 3-biegunowe 16A | Gniazdo 3-biegunowe 16A | Gniazdo 3-biegunowe 16A | Gniazdo 3-biegunowe 16A | Gniazdo 3-biegunowe 16A | Gniazdo 3-biegunowe 16A | Gniazdo 3-biegunowe 16A | Gniazdo 3-biegunowe 16A | Gniazdo 3-biegunowe 16A | Oświetlenie | Oświetlenie |
| Moc [kW]/Prąd [A] | 35/70 | -/- | -/- | 8/16 | 3,5/16 | 3,5/16 | 3,5/16 | 3,5/16 | 3,5/16 | 3,5/16 | 3,5/16 | 3,5/16 | 3,5/16 | 3,5/16 | 3,5/16 | 3,5/16 | 3,5/16 | 3,5/16 | 3,5/16 | 3,5/16 | 2/10 | 1/5 | 0,1/0,5 |
| Przewód | YKY 5x16 | 3 x LgY 1,5 | 3 x LgY 1,5 | YDY 5x2,5 | YDYp 3x2,5 | YDYp 3x2,5 | YDYp 3x2,5 | YDYp 3x2,5 | YDYp 3x2,5 | YDYp 3x2,5 | YDYp 3x2,5 | YDYp 3x2,5 | YDYp 3x2,5 | YDYp 3x2,5 | YDYp 3x2,5 | YDYp 3x2,5 | YDYp 3x2,5 | YDYp 3x2,5 | YDYp 3x2,5 | YDYp 3x2,5 | YDYp 3x2,5 | YDYp 3x1,5 | YDYp 3x1,5 |
| Nazwa obwodu | Zasilenie | Ochrona przeciwprzepięciowa | Kontrola napięcia | Kuchnia indukcyjna 7200W | Pojemn. podgrzewacz wody 1500W | Grzejnik elektryczny 1500W | Grzejnik elektryczny 1500W | Grzejnik elektryczny 1500W | Grzejnik elektryczny 1500W | Grzejnik elektryczny 500W | Grzejnik elektryczny 1000W | Grzejnik elektryczny 500W | Grzejnik elektryczny 500W | Grzejnik elektryczny 1000W | Gniazdo 1-fazowe | Gniazdo 1-fazowe | Gniazdo 1-fazowe | Gniazdo 1-fazowe | Gniazdo 1-fazowe | Kurtyna powietrzna | Oświetlenie podstawowe | Oświetlenie ewakuacyjne |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadium projektu: | Projekt techniczny | Adres: | jednostka ewidencyjna – Gmina Szczytno<br>obręb geodezyjny – Piecuchy<br>działka nr 36/3<br>Id działki: 281706_2.0020.36/3 | Projektant: | mgr inż. Jacek Dziatkowiak | WAM/0088/PWOE/13 | Skala: bs / Nr rys: PTE-3 |
| Branża: | Elektryczna | | | Sprawdzający: | mgr inż. Robert Dwurznik | POM/0186/PWOE/13 | |
| Temat: | Budowa świetlicy wiejskiej | | | Obiekt: | Świetlica wiejska | | Nr arkusza arkusz 1/1 |
| Inwestor: | Gmina Szczytno<br>ul. Łomżyńska 3<br>12-100 Szczytno | | | Tytuł rys.: | Schemat rozdzielnicy budynku RB | | Data: 12.2023 |