



Goczałkowice - Zdrój dn. 15.05.2023r.

ZP.382.13.2023.2.AW

ZD/1200...../2023

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z możliwymi negocjacjami art. 275 pkt 2) ustawy pzp na przebudowę tarasu zewnętrznego na ogród zimowy przy budynku stołówki Uzdrowiska Goczałkowice – Zdrój Sp. z o.o. z siedzibą w Goczałkowicach – Zdroju (znak sprawy: ZP.382.13.2023)

Zamawiający informuje, że wpłynęło zapytanie do SWZ, na które udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie

W dokumentacji przetargowej nie zamieszczono projektu dotyczącego fundamentu pod konstrukcję stalową fasady oraz brak jest przedmiaru robót związanych z wykonaniem fundamentów. Prosimy o udostępnienie powyższej dokumentacji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Fasada systemowa nie przewiduje posadowienia jej na odrębnym fundamencie. Z uwagi na to, że fasada składa się elementów przeszklenia, konstrukcji aluminiowej oraz konstrukcji osłonowej termicznej. Całość posadowienia przewiduje się na belce podwalinowej stalowej (kątownik 120x180 mm) kotwionej do płyty betonowej oraz za pośrednictwem spawanych kotew kielichowych i pośrednio śrubami chemicznymi do podłoża.

Naniesiony na rysunku K3 blok fundamentowy będzie występował tylko w przypadku braku zwartej struktury betonu istniejącej płyty żelbetowej i wtedy zostanie wydanie w drodze rewizji do projektu.

Na razie proszę go nie wyceniać.

Z poważaniem

Prezes Zarządu
Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o.
Jarosław Wieszołek



UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

43-230 Goczałkowice-Zdrój • ul. Uzdrowska 54 • woj. śląskie

• Sekretariat: tel. (32) 449 21 01, fax.: (32) 449 21 17 • www.gozdroj.pl • e-mail: sekretariat@gozdroj.pl

• Centrala telefoniczna.: (32)449 20 00