

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie
ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa
tel. 22 667 39 50, faks 22 667 37 46

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień
tel. 22 667 37 75
klaudia.gardecka@psgaz.pl

Gmina Mszczonów
ul. Plac Piłsudskiego 1
96-320 Mszczonów

Wasz znak: MT/W/12/03/2024/EZ
Nasz znak: PSGWA.ZMSM.763.252.24

Warszawa, 28.03.2024 r

Dot.: koncepcja przebudowy ulicy Warszawskiej, ulicy 3-go Maja oraz ul. Narutowicza w Mszczonowie.

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 05.03.2024 r Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień mapę z wrysowaną czynną siecią gazową PSG.

Informujemy, iż przebudowa ulicy Warszawskiej, ulicy 3-go Maja oraz ul. Narutowicza w Mszczonowie może być realizowana pod warunkiem, że spełnione zostaną warunki wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640) oraz regulacji wewnętrznych PSG udostępnianych kontrahentom (<https://www.psgaz.pl/wymagania-techniczne>). W podanym przez Państwa projekcie występują kolizje sieci gazowych biegnących równolegle z krawężnikami (rejon ronda Szkolna/Tarczyńska).

Informujemy, iż w rejonie Państwa inwestycji planowana jest przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia w ulicy Warszawskiej (zadanie nr WI17/5105). W tym celu wydano warunki techniczne numer PSGWA.ZMSM.763.225.23.G. W celu skoordynowania Państwa zamierzenia inwestycyjnego należy zgłosić się do Działu Inwestycji, Sekcji Przygotowania Inwestycji i Remontów ul. Równoległa 4A 02-235 Warszawa do Pani Dominiki Piekart tel. 22 667 31 10, email: dominika.piekart@psgaz.pl (dla zadania WI17/5105), która wskaże

05.04.2024




projektanta współpracującego z PSG sp. z o.o. nad powyższym zadaniem i który jednoznacznie będzie mógł uzgodnić Państwa projekt zagospodarowania terenu w zakresie kolizji z budowaną siecią gazową w ramach ww. zadania inwestycyjnego.

Prace w rejonie czynnej sieci gazowej należy prowadzić ręcznie, pod nadzorem Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. W sprawie nadzoru należy skontaktować się z **Gazownia w Grodzisku Mazowieckim**, ul. Miła 25, 05-827 Grodzisk Mazowiecki, infolinia tel. 22 444 33 33.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku uszkodzenia sieci gazowej, podmiot realizujący zadanie będzie obciążony kosztami usunięcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Sekcja Ewidencji Majałku i Uzgodnień

Aleksander Sawicki

Elektronicznie podpisany
przez Aleksander Sawicki
Data: 2024.03.28 11:54:31
+01'00'

Załącznik:

1. Mapa z czynną siecią gazową – szt. 2