



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Anna Ekert Tyszewicz  
Zastępca Dyrektora  
Biura Budżetu i Administracji

Warszawa, 11.05.2021 r.

**BBA-2.262.10.2021**

### **Wszyscy uczestnicy postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na **docieplenie stropu, remont pokrycia dachowego i montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 50 kW na dachu budynku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskami o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

#### **Wniosek nr 1:**

Czy instalację odgromową dachu po demontażu na czas robót dekarских, należy ponownie zamontować z materiałów pochodzących z demontażu? Czy z nowych materiałów?

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje**, że zgodnie z Dokumentacją projektową (Załącznik nr 2 do SWZ), instalacja odgromowa jest wymieniana w całości na nowe elementy.

#### **Wniosek nr 2:**

Prosimy o potwierdzenie, że remontowi podlega tylko rynna betonowa wieńcząca dach.

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje**, że zakres prac będących przedmiotem przedmiotowego postępowania został określony w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ) i Dokumentacji projektowej (Załącznik nr 2 do SWZ).

#### **Wniosek nr 3:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na montaż rusztowania na gzymsie nad VI kondygnacją, będący jednocześnie częścią dachu VI kondygnacji? Rusztowanie jest konieczne do



wykonania remontu rynny dachowej usytuowanej po zewnętrznej stronie attyki dachu. Jeśli nie proszę wskazanie sposobu remonty rynny dachowej przy uwzględnieniu, że elewacja wykonana jest z piaskowca.

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje**, że nie przewiduje możliwości usytuowania rusztowania na gzymsie. Sposób wykonania przedmiotowych prac leży po stronie Wykonawcy z zachowaniem zapisów Dokumentacji projektowej (Załącznik nr 2 do SWZ) i przepisów Prawa budowlanego. Wszelkie prace związane z ingerencją na elewacji zewnętrznej budynku należy uzgodnić z wykonawcą konserwacji i rewaloryzacji elewacji budynku UOKiK Przedsiębiorstwem Wielobranżowym "ANPOL" Andrzej Polański z siedzibą przy ul. J. Sapiehy 5/5, 37-630 Oleszyce, z uwagi na to że wykonawca udzielił gwarancji na wykonane roboty do dnia 4 grudnia 2023 r.

