



# MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ „GIGA” SP. Z O.O. W AUGUSTOWIE

ul. Obrońców Westerplatte 16, 16-300 AUGUSTÓW

tel. (87)6447930, (87)6447781, (87)6433781, e-mail: [sekretariat@mpec.augustow.pl](mailto:sekretariat@mpec.augustow.pl)

Regon 790272301; KRS 0000172605; NIP 846-000-03-07

Konto bankowe: PKO BP 38 1020 1332 0000 1402 0263 5969; Kapitał Zakładowy: 4262000 zł

MPEC/KSiW/03/2023

Augustów 17 marca 2023r.

## Uzgodnienie Nr. 4/2023

Dotyczy : **Projekt zagospodarowania**

Nazwa/Obiekt:

**„PRZEBUDOWA CIĄGU PIESZEGO NA DZIAŁCE NR. EW. 3440”.**

Przedłożony projekt uzgadnia się na n/w warunkach:

Inwestor/Wykonawca zobowiązany jest:

1. Powiadomić M.P.E.C. „GIGA” Sp. z o.o. w **formie pisemnej** w terminie 5 dni przed planowanym rozpoczęciu robót budowlanych w obrębie sieci ciepłowniczej.
2. Roboty ziemne w pobliżu sieci ciepłych przeprowadzić ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego z **ustaleniem 2 – metrowej strefy ochronnej** z każdej strony naszych urządzeń. W strefie ochronnej prace należy prowadzić **ręcznie** z ustaleniem głębokości położenia infrastruktury metodą przekopu próbnego z wpisem do Dziennika Budowy.
3. Uzgodnieniu z M.P.E.C „GIGA” Sp. z o.o. podlegają rozwiązania wysokościowe w miejscach skrzyżowania z siecią ciepłowniczą
4. Zachowania minimalnych odległości poziomych skraju wykopu od istniejącej sieci ciepłowniczej min. 1,0 m.
5. Zachować:
  - ✓ odległości pionową w miejscach skrzyżowania z siecią ciepłowniczą – min 0,20 m
  - ✓ zabezpieczyć nowo budowaną infrastrukturę w miejscach skrzyżowania, rurą osłonową
  - ✓ zabezpieczyć nowo budowaną infrastrukturę w miejscach zbliżenia poniżej 0,50m, rurą osłonową zgodnie z projektem
6. Zabezpieczenie skrzyżowań infrastruktury z siecią ciepłowniczą podlega odbiorowi przez przedstawicieli M.P.E.C. „GIGA” Sp. z o.o.
7. Wykonawca zobowiązany jest do:
  - ✓ prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość uszkodzenia sieci ciepłowniczej
  - ✓ odtworzenia terenu i oznakowania sieci ciepłowniczej w miejscach przekopu
  - ✓ zabezpieczenia sieć ciepłowniczej na czas prowadzenia robót budowlanych przed uszkodzeniem,
  - ✓ nie pozostawiania sieci ciepłowniczej bez zabezpieczenia przed uszkodzeniem
8. Wykonawca złoży wniosek o nadzór właścicielski nad pracami w zbliżeniu i zabezpieczeniu sieci ciepłej (świadczenie usługi nadzoru przy pracach związanych z budową infrastruktury technicznej niezwiązanej z funkcjonowaniem sieci ciepłowniczej).
9. W razie odkrycia urządzeń należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem i niezwłocznie powiadomić M.P.E.C. „GIGA” Sp. z o.o. w **godzinach 7<sup>00</sup> – 15<sup>00</sup>** od poniedziałku do piątku w dni robocze – Pan Jan Jabłoński tel. **691 914 321**, w pozostałym czasie tel. **87 644 79 30**.

10. M.P.E.C „GIGA” informuje, że nie będzie ponosić kosztów przebudowy sieci ciepłej i poziomowania urządzeń w przypadku zmiany rzędnych wysokości terenu w wyniku realizacji projektu.
11. Zasypanie kolidującego uzbrojenia z zagęszczeniem gruntu (**współczynnik zagęszczenia gruntu 1,0**) Protokół zagęszczenia gruntu należy dostarczyć do M.P.E.C. „GIGA” Sp. z o.o.
12. W przypadku uszkodzenia naszych urządzeń lub powstawania awarii, koszty związane z naprawą ponosi Inwestor. Sposób naprawy oraz technologia usunięcia uszkodzenia wymaga akceptacji M.P.E.C. „GIGA” Sp. z o.o.
13. Wykonawca (Inwestor) jest zobowiązany do przedłożenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej dla M.P.E.C. „GIGA” Sp. z o.o. w Augustowie w terminie 30 dni od zakończenia robót.
14. Ze względu na możliwość wystąpienia zmian w zasobach infrastruktury sieci ciepłowniczej na obszarze objętym projektem, niemniejsze Uzgodnienie ważne jest 24 miesięcy od daty jego wydania.

**Uwagi :**

Każde wejście na infrastrukturę własności Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej „GIGA” Sp. z o.o., bez złożenia powiadomienia, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, z wszelkimi tego konsekwencjami!

KIEROWNIK  
Z powołaniem  
SIECI WĘZŁÓW  
*Jan Jabłoński*  
mgr inż. Jan Jabłoński  
Kierownik Sieci i węzłów  
Miejskie Przedsiębiorstwo  
Energetyki Ciepłej  
"G I G A" Sp. z o.o.  
16-300 Augustów  
ul. Obr. Westerplatte 16  
tel. (0-87) 64-47-930, 64-47-781  
fax (0-87) 643-37-81