

Augustów, 7 listopada 2022 r.

I.7021.1.31.2022

Architekci
Cezary Gierszewski
ul. Kolejowa 29/5
19-400 Olecko

W nawiązaniu do wniosku z dnia 02.11.2022 r. w sprawie wydania warunków technicznych na wykonanie odwodnienia nawierzchni utwardzonych projektowanego ciągu pieszego ulicy Gęsiej, Burmistrz Miasta Augustowa informuje jak niżej:

1. Odprowadzenie wód deszczowych będzie możliwe do nowo zaprojektowanej sieci deszczowej zlokalizowanej w ulicy Młyńskiej.
2. Włączenie odwodnienia deszczowego do miejskiej sieci należy wykonać poprzez istniejący sięgacz o średnicy $d=300\text{mm}$, wyprowadzony z kolektora głównego w ul. Młyńskiej w kierunku ul. Gęsiej.
3. Przed włączeniem odwodnienia do sieci w ul. Młyńskiej (przed wejściem w pas drogowy), należy zaprojektować studnię rewizyjną z osadnikiem min. 0,5m.
4. Odwodnienie nawierzchni utwardzonych ul. Gęsiej należy zaprojektować za pomocą wpustów deszczowych lub odwodnień liniowych, w zależności od możliwości technologicznych.
5. Studnie rewizyjne wykonać z elementów betonowych, z dnem prefabrykowanym, zwieńczone stożkiem betonowym i włazem żeliwnym z herbem Augustowa, o klasie dostosowanej do rodzaju projektowanego obciążenia nawierzchni.
6. Kanały deszczowe należy wykonać w technologii rur szczelnych z tworzywa sztucznego klasy SN8, łączonych na uszczelkę gumową.
7. Średnicę rur, należy dobrać z obliczeń dla danej zlewni.
8. Odwodnienie ulicy Gęsiej należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej zatwierdzonej przez Urząd Miejski w Augustowie.
9. Ważność wydanych warunków ustala się na okres 2 lat.

Z up. BURMISTRZA
Magdalena Sokołowska
KIEROWNIK
TYDZIAŁ INWESTYCJI