


WIDOK MURKU Z GÓRY



BETON C8/10 DO GŁĘBOKOŚCI PRZEMARZANIA GRUNTU
LUB ISTNIEJĄCY FUNDAMENT KAMIENNY/BETONOWY

RDZENIE, ŁAWA

W obecnym stanie nie jest możliwe rozpoznanie sposobu i głębokości fundamentowania istniejącego ogrodzenia zlokalizowanego na granicy z działką nr 3438/3. Z tego też powodu, wszelkie prace rozbiórkowe przylegającego murka kamiennego jak również inne przewidziane projektem roboty budowlane, należy wykonywać ze szczególną starannością i ostrożnością, odcinkami o długości nie większej niż 1,5m. Na czas wykonywania robót budowlanych należy bezwzględnie zabezpieczyć przed osunięciem istniejące ogrodzenie. Projektowane murki wykonywane będą z wykorzystaniem technologii systemu ogrodzeniowego z pustaków betonowych. Wykonawstwo należy prowadzić ściśle z wytycznymi i zaleceniami producenta wybranego systemu, szczególnie w zakresie klas i konsystencji zastosowanych betonów. W murkach wykonanych z pustaków 38x38cm, zaleca się ułożenie przed betonowaniem styropianu 1cm wewnątrz pustaka od jego licowej strony, jako reduktora naprężeń skurczowych powstających podczas wiązania betonu i mogących spowodować pękanie ścianek pustaka. Zbrojenie poziome na co drugie warstwie pustaków należy układać w wykonanych uprzednio nacięciach w ściankach pustaków. Instalację elektryczną oświetlenia murka terenowego pomiędzy pochylnią a schodami należy wykonać wewnątrz pustaków, przed betonowaniem, z wyprowadzeniem na ścianę od strony pochylni i istniejącego ogrodzenia.

UWAGA: Rysunek rozpatrywać wyłącznie z projektem architektury

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	PRZEBUDOWA CIĄGU PIESZEGO NA DZIAŁCE NR EW. 3440 ul. Gęsia, 16-300 Augustów, obr. 0003 Augustów, dz. geod. nr 3440		
TYTUŁ RYSUNKU	MUREK TERENOWY M3		
IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. PIOTR JASIUKIEWICZ	PODPIS PROJEKTANTA	SKALA RYS. 1:50
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH	PDL/0002/POOK/09		NUMER RYS. K3
DATA SPORZĄDZANIA	GRUDZIEŃ 2022		