

Oznaczenia:

- przewody tlenu
- przewody sprężonego powietrza
- przewody próżni
- pp2 — punkt poboru gazów na panelu z O2, AIR, VAC
- pp3 — punkt poboru gazów na panelu z O2, VAC
- PN1 — panel nadłóżkowy
- PN1x — panel nadłóżkowy podwójny PN1
- PN2 — panel nadłóżkowy – sala kardio. / intensywana terapia

Średnica tlenu
O2 ø10x1.0
Średnica sprężonego powietrza
Sp ø10x1.0
Średnica próżni
V ø12x1.0

sz — skrzynka zaworowo–sygnalizacyjna

SZ SZ3



Inwestor: UNIWERSYTECKIE CENTRUM MEDYCYNY MORSKIEJ I TROPIKALNEJ
ul. Powstania Styczniowego 9b, 81-519 Gdynia

Temat: Modernizacja instalacji gazów medycznych w zakresie wymiany paneli gazowo-elektrycznych w salach chorych oddziałów klinicznych budynku kliniki B w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej.

Jednostka projektowa: PRACOWNIA PROJEKTOWA Wiesław Stanisławska
81-589 GDYNIA,
ul. Okrzei 2a/9

Projektował branża sanitarna:
inż. Sebastian Widomski
POM/0034/PWOS/09
upr. bud.b/o do proj. w spec.sanit.

Tytuł rysunku:
I piętro – gazy medyczne

branża: SANITARNA
fazy: PW
data: 2022.02
nr rys.: S03
skala: 100
wersja: 0