Obwód	TOS1/1.1	TOS1/1.2	TOS1/1.3	TOS1/1.4	TOS1/1.5
Odbiornik	oświetlenie 1	oświetlenie 2	oświetlenie awaryjne	oświetlenie 1	oświetlenie 2
Numer pom.	sala dydaktyczna wielofunkcyjna CPM	sala dydaktyczna wielofunkcyjna CPM		sala dydaktyczna wielofunkcyjna CNiS	sala dydaktyczna wielofunkcyjna CNiS
Moce jednostkowe	16x(1x25W)	14x(1x42W)	11x(1x5W)	11x(1x42W)	11x(1x42W)
Pi [kW]	0,40	0,59	0,035	0,46	0,46

TOS1/2.1	TOS1/2.2	TOS1/2.3	TOS1/2.4	TOS1/2.5	TOS1/2.6	TOS1/2.7	TOS1/2.8
gniazda wtyczkowe (+PEL)	gniazda wtyczkowe	gniazda wtyczkowe	gniazda wtyczkowe	gniazda wtyczkowe	gniazda wtyczkowe	gniazda wtyczkowe	gniazda wtyczkowe
sala dydaktyczna wielofunkcyjna CNiS	sala dydaktyczna wielofunkcyjna CNiS	sala dydaktyczna wielofunkcyjna CNiS	sala dydaktyczna wielofunkcyjna CNiS	korytaż	korytaż	sala dydaktyczna wielofunkcyjna CPM + zaplecze	sala dydaktyczna wielofunkcyjna CPM
3x0,4 kW	3x0,4 kW	3x0,4 kW	3x0,4 kW	2x0,3 kW	4x0,3 kW	4x0,4 kW	3x0,4 kW
1,2	1,2	1,2	1,2	0,6	1,2	1,6	1,2

TOS1/2.9	TOS1/2.10	TOS1/2.11
gniazda wtyczkowe 3f	gniazda wtyczkowe 3f	Zasilanie GPD
sala dydaktyczna wielofunkcyjna CNiS	sala dydaktyczna wielofunkcyjna CNiS	zaplecze
1x3,0 kW	1x3,0 kW	1x3,0 kW
3,0	3,0	3,0

	Pi [kW]
rezerwa miejsca 30%	26
	Pz [kW]
	14
	I [A]
	20,5



UWAGA:

LOKALIZACJA ROZDZIELNICY TOS1 W WYDZIELONEJ, SĄSIEDNIEJ PRACOWNI BUDYNKU CNiS

UWAGI:

1. Aparaty zabudowac w rozdzielnicy podtynkowej wiszącej, IP30, o wymiarach 1003x603x110(wys. x sz. x gł.).
2. Aparatura zabezpieczająca musi posiadać wytrzymałośc zwarciową 6kA.

nokka.studio
ul.Wiejska 78/79
95-083 Wrząca

UWAGI

Szczegółowe rozwiązania w zakresie instalacji elektrycznych i niskoprądowych - patrz Projekt Branżowy

Wymiary sprawdzać i korygować w trakcie trwania prac

Niejasności zgłaszać i wyjaśniać wraz z projektantem

Wszystkie wymiary odczytywać razem z rysunkami branżowymi. W razie niejasności należy skontaktować się z projektantem

Projekt wydzielenia ściankami działowymi nowych pomieszczeń w budynku CPM i CNiS

BUDYNEK CPM

INWESTOR :

Akademia Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

ADRES INWESTYCJI:

Łódź
ul. Wojska Polskiego 121

BRANŻA:

Elektryczna

AUTORZY:

mgr inż. Mariusz Gieszcz
uprawnienia LOD/2315/PWOE/14

TYTUŁ RYSUNKU:

Schemat ideowy rozdzielnicy TOS1

skala -

NR RYSUNKU:

E-03

maj 2022