

**Temat:**

**Wydzielenie ściankami działowymi nowego pomieszczenia w budynku Centrum Promocji Mody**

**Kategoria: IX**

**Adres:**

**91-726 Łódź, ul. Władysława Strzemińskiego 121**

**jedn. ewid. 106102\_9 Łódź Bałuty, dz. nr ewid. 62/16, obręb B-54**

**Inwestor: Akademia Sztuk Pięknych,**

**91-726 Łódź, ul. Władysława Strzemińskiego 121**

**ZESPÓŁ PROJEKTOWY**

**ZAKRES OPRACOWANIA**

**ARCHITEKTURA**

Opracowanie: **dr hab. inż. Robert Sobański**

upr. nr 19/R-19/LOOIA/09 w spec. architektonicznej bez ograniczeń

**INSTALACJE ELEKTRYCZNE**

mgr inż. Mariusz Gieszcz

LOD/2315/PWOE/14

sp. inst. elektr.

**Data opracowania: 30 05 2022**

## **SPIS TREŚCI**

1. Przedmiot inwestycji
2. Opis stanu istniejącego
3. Zakres zamierzenia inwestycyjnego
4. Opis stanu projektowanego
5. Kolejność wykonania robót
6. Zagadnienia ochrony przeciwpożarowej

## **ZESTAWIENIE RYSUNKÓW**

- A 07    Inwentaryzacja stanu istniejącego – RZUT            skala 1:50  
A 08    Inwentaryzacja stanu istniejącego – PRZEKRÓJ C-C    skala 1:50  
A 09    Projekt – RZUT    skala 1:50  
A 10    Projekt – PRZEKRÓJ C-C    skala 1:50  
A 11    Projekt – WYKAZ STOLARKI    skala 1:50

## CZĘŚĆ OPISOWA

### 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest wydzielenie ściankami działowymi nowego pomieszczenia w holu budynku Centrum Promocji Mody w kompleksie Akademii Sztuk Pięknych. Budynek zlokalizowany w centralnej części terenu zajmowanego przez ASP.

Lokalizacja inwestycji – m. Łódź, ul. Władysława Strzemińskiego 121, jedn. ewid. 106102\_9 Łódź Bałuty, dz. nr ewid. 62/16, obręb B-54. Obiekt kategorii IX.

### 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Budynek jest obiektem edukacyjnym, budynek o czterech kondygnacjach, jednej częściowo podziemnej i trzech nadziemnych. W budynku zlokalizowano pomieszczenia czytelnicy z zapleczem, administracyjne oraz do prowadzenia zajęć ze studentami.

### 3. ZAKRES ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

Zakresem opracowania objęty jest hol główny zlokalizowany na parterze budynku [ główne wejście z wewnętrznego dziedzińca kompleksu ]. Dokumentację przewiduje wydzielenie części holu na cele dydaktyczne.

Wydzielenie zostanie wykonane w technologii lekkiej zabudowy płytami gipsowo-kartonowymi na szkieletie stalowym, w wykonanej ścianie działowej planuje się wykonanie drzwi wewnętrznych w formie przeszklonej witryny.

W ramach prowadzonych prac przewiduje się również dostosowanie wewnętrznych instalacji elektrycznej, sieci internetowej

### 4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Projektowane ściany działowe wykonać zgodnie z rysunkiem w technologii lekkiego szkieletu stalowego z obłożeniem płytami gipsowo-kartonowymi. Szkielet szerokości 75mm w profilu CW75, UD75 oraz UA75, płyty g-k typ DF o grubości 2x12,5mm obustronnie (uwaga: stosować płyty o podwyższonej podporności, np. Diamant HF15, prod. Knauf lub równoważne). Przy montażu profili stalowych do istniejących elementów stosować taśmy izolacji akustycznej. W ścianie zamontować witrynę szklaną ( rodzaj profili oraz kolor dostosować do istniejącej stolarki okiennej ), szklenie szybą podwójną zespoloną. Wypełnienie ścian działowych wełną mineralną .

Brak możliwości mocowania mechanicznie proiśla ścianki działowej do podłoża – ze względu na ogrzewanie podłogowe.

### 5. KOLEJNOŚĆ WYKONANIA ROBÓT

Przewiduje się wykonanie robót budowlanych objętych zakresem niniejszej dokumentacji projektowej w następującej kolejności:

- 1) przygotowanie terenu prowadzenia prac budowlanych
- 2) wykonanie niezbędnych zabezpieczeń istniejących elementów

- 3) demontaż zbędnych elementów stropu podwieszanego, instalacji elektrycznych
- 4) wykonanie szkieletu projektowanych ścian działowych wydzielających
- 8) wykonanie płytowania płytami gipsowo-kartonowymi
- 9) wykonanie robót wykończeniowych i malarskich
- 10) montaż stolarki drzwiowej
- 11) końcowy montaż elementów instalacji elektrycznych

## **6. ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ**

Przedmiotem uzgodnienia jest projekt wydzielenia ściankami działowymi nowego pomieszczenia w holu budynku w budynku Centrum Promocji Mody w kompleksie Akademii Sztuk Pięknych. Budynek zlokalizowany w centralnej części terenu zajmowanego przez ASP.

Lokalizacja inwestycji – m. Łódź, ul. Władysława Strzemińskiego 121, jedn. ewid. 106102\_9 Łódź Bałuty, dz. nr ewid. 62/16, obręb B-54. Obiekt kategorii IX.

Budynek jest obiektem edukacyjnym, budynek o czterech kondygnacjach, jednej częściowo podziemnej i trzech nadziemnych. W budynku zlokalizowano pomieszczenia czytelnicy z zapleczem, administracyjne oraz do prowadzenia zajęć ze studentami.

Zakresem opracowania objęty jest hol główny zlokalizowany na parterze budynku [ główne wejście z wewnętrznego dziedzińca kompleksu ]. Dokumentacja przewiduje wydzielenie Sali edukacyjnej z części holu parteru budynku. W ramach prowadzonych prac przewiduje się również dostosowanie wewnętrznych instalacji elektrycznej, sieci internetowej.

Obiekt nie zmienia się w zakresie zagospodarowania terenu, powierzchni zabudowy oraz kubatury. Zakres opracowania projektu obejmuje ustalenie wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej wyłącznie w zakresie projektowanej przebudowy. Nie są planowane żadne zmiany mające wpływ na konstrukcję, funkcje, czy też istotny wygląd obiektu ani na gabaryty czy parametry kubaturowe.

Ww. prace w obszarze objętym dokumentacją projektową nie naruszają i nie obejmują następujących warunków ochrony przeciwpożarowej ustalonej dla budynku:

- Powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku.
- Charakterystyki zagrożenia pożarowego, w tym parametrów pożarowych materiałów niebezpiecznych pożarowo, zagrożeń wynikających z procesów technologicznych oraz charakterystyk pożarów przyjętych do celów projektowych.
- Przewidywanej gęstości obciążenia ogniowego.
- Oceny zagrożenia wybuchem.
- Przyjętej dla budynku klasy odporności pożarowej oraz klasy odporności ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych.
- Ustalonego podziału obiektu na strefy pożarowe i strefy dymowe.
- Usytuowania budynku z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe.
- Warunków i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób.
- Wyposażenia budynku w gaśnice:
- Przygotowania obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, w zakresie dróg pożarowych oraz zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.

## **ODNIESIENIA DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW**

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065 z późn. zm.) [1];

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.) [2];

-

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) [3];

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2021, poz. 1722) [4].

## **6.1. Powierzchnia, wysokość, liczba kondygnacji.**

Dane charakterystyczne obiektu:

Powierzchnia zabudowy 2436,0 m<sup>2</sup>

Powierzchnia netto 3091,14 m<sup>2</sup>

Powierzchnia brutto 2410,77 m<sup>2</sup>

Kubatura: 22184,80 m<sup>3</sup>

Liczba kondygnacji nadziemnych 2

Liczba kondygnacji podziemnych 1

Wysokość 14,2 m

(powyższe dane wg projektów archiwalnych)

## **ZAKRES OPRACOWANIA**

Powierzchnia użytkowa pomieszczeń objętych opracowaniem: 148,00 m<sup>2</sup>

Kubatura pomieszczeń objętych opracowaniem: 495,50 m<sup>3</sup>

Klasyfikacja budynku pod względem wysokości: **BUDYNEK ŚREDNIOWYSOKI (SW).**

## **6.2. Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe materiałów niebezpiecznych pożarowo, zagrożenia wynikające z procesów technologicznych oraz w zależności od potrzeb charakterystykę pożarów przyjętych do celów projektowych.**

W obszarze pomieszczeń objętych przebudową nie przewiduje się przechowywanie materiałów niebezpiecznych pożarowo w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Wszystkie stałe elementy wystroju wnętrza zostaną wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych klasa reakcji na ogień od A do D-s1. Okładziny sufitów będą wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia klasa reakcji na ogień od A1 do B tylko d0. Nie przewiduje się stosowania podłóg podniesionych. Dopuszczalna klasyfikacja wyrobów na posadzki podłogowe od A1fl do Cfl-s2.

## **6.3. Informacje o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania.**

Budynek kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZLI i ZLIII.

W obszarze objętym projektem przebudowy holu, w tym cała kondygnacja kwalifikowana jest do kategorii zagrożenia ludzi ZLIII. Na kondygnacji objętej przebudową nie przewiduje się pomieszczeń do jednoczesnego przebywania w nim powyżej 50 osób oraz pomieszczeń, z których drzwi muszą otwierać się na zewnątrz pomieszczenia.

Pozostała część budynku – BEZ ZMIAN

#### **6.4. Informacja o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej kondygnacji i w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń.**

Budynek kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZLI i ZLIII.

W obszarze objętym projektem przebudowy holu, w tym cała kondygnacja kwalifikowana jest do kategorii zagrożenia ludzi ZLIII.

Na kondygnacji objętej przebudową nie przewiduje się pomieszczeń do jednoczesnego przebywania w nim powyżej 50 osób oraz pomieszczeń, z których drzwi muszą otwierać się na zewnątrz pomieszczenia.

#### **6.5. Strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowe** NIE DOTYCZY – bez zmian

#### **6.6. Informacja o przewidywanej gęstości obciążenia ogniowego.**

NIE DOTYCZY – bez zmian

#### **6.7. Informacja o klasie odporności pożarowej oraz klasie odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych.**

Budynek został zaprojektowany w klasie „B” odporności pożarowej.

Projektowany podział pomieszczenia holu w zakresie klasy odporności pożarowej budynku oraz klasy odporności ogniowej elementów konstrukcyjnych.

Elementy nowoprojektowane zgodnie nierozprzestrzeniające ognia [NRO].

Z obowiązującymi przepisami powinny być:

- Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone będą wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia.
- Stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione.
- Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione.
- Ściany wewnętrzne zespołu pomieszczeń, przez które prowadzone jest przejście ewakuacyjne (ewakuacja przez nie więcej niż trzy pomieszczenia) nie stawia się wymagań klasy odporności ogniowej. Ściany takie spełniać będą warunek nierozprzestrzeniania ognia.

#### **6.8. Informacje o występowaniu materiałów wybuchowych oraz zagrożenia wybuchem, w tym pomieszczeń zagrożonych wybuchem** Nie występują pomieszczenia ani strefy zagrożone wybuchem.

W kondygnacji objętej przebudową nie przewiduje się pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych zakwalifikowanych jako zagrożone wybuchem, tzn. w których przyrost ciśnienia ewentualnego wybuchu przekroczyłby 5 kPa. Nie wyznacza się też stref zagrożenia wybuchem.

#### **6.9. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym informacje o parametrach wpływających na odległości dopuszczalne**

Kwestia usytuowania budynku względem innych budynków poza zakresem opracowania i uzgodnienia.

#### **6.10. Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób**

Z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna być zapewniona możliwość ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku lub do sąsiedniej strefy pożarowej, bezpośrednio albo drogami komunikacji ogólnej, zwanymi dalej „drogami ewakuacyjnymi”.

Wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne powinny być zamykane drzwiami.

Z projektowanego pomieszczenia zapewniono dwa kierunki ewakuacji. Przy jednym kierunku ewakuacji wymagana minimalna długość dojścia wynosi dla ZLIII - 30 m, wymagana długość dojścia ewakuacyjnego jest zachowana. Zapewniono przejście ewakuacyjne o długości nie przekraczającej 40 m od najdalszego miejsca przebywania ludzi.

**Warunki ewakuacji** - ewakuacja z projektowanego pomieszczenia odbywa się za pomocą poziomych dróg komunikacji ogólnej służących celom ewakuacji. Sposób ewakuacji z budynku – bez zmian.

**KLATKI SCHODOWE EWAKUACYJNE** – poza zakresem opracowania i uzgodnienia.

#### **Wyjścia z pomieszczeń, drzwi na drogach ewakuacyjnych:**

- wyjścia z projektowanego pomieszczenia na drogi ewakuacyjne są zamykane drzwiami,
- łączną szerokość drzwi w świetle, stanowiących wyjścia ewakuacyjne z pomieszczenia, należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać w nim równocześnie, przyjmując co najmniej 0,6 m szerokości na 100 osób, przy czym najmniejsza szerokość drzwi w świetle ościeżnicy powinna wynosić 0,9 m, a w przypadku drzwi służących do ewakuacji do 3 osób - 0,8 m;
- szerokość drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne pomieszczeń powinna być nie mniejsza niż 0,9m;
- drzwi dwuskrzydłowe na drodze ewakuacyjnej i z pomieszczeń posiadać będą szerokość jednego nieblokowanego skrzydła co najmniej 0,9 m w świetle ościeżnicy;
- wszystkie drzwi posiadać będą wysokość co najmniej 2,0 m w świetle ościeżnicy;
- na drodze ewakuacyjnej nie projektuje się drzwi rozsuwanych;
- drzwi z pomieszczeń dla ponad 6 osób o ograniczonej zdolności poruszania powinny się otwierać na zewnątrz pomieszczeń;

**warunek spełniony**

#### **Długość przejścia, dojścia ewakuacyjnego, szerokości dróg ewakuacyjnych:**

- długość przejścia ewakuacyjnego w pomieszczeniach lub zespołach połączonych pomieszczeń, dla których łącznie określa się długość przejścia ewakuacyjnego jest zgodna z warunkami techniczno- budowlanymi i nie przekracza 40 m, w tym nie prowadzi przez więcej niż 3 pomieszczenia, ścianki działowe oddzielające od siebie pomieszczenia dla których określa się łączną

długość przejścia ewakuacyjnego mogą być bez klasy odporności ogniowej (trudno zapalne);

- szerokość przejścia dobrana przez przyjęcie co najmniej 0,6 m szerokości na 100 osób, przy czym najmniejsza szerokość powinna wynosić 0,9 m, a w przypadku przejścia służącego ewakuacji do 3 osób przynajmniej 0,8 m;
- wysokość drogi ewakuacyjnej wynosi co najmniej 2,2 m;
- szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać jednocześnie na danej kondygnacji budynku, przyjmując co najmniej 0,6 m na 100 osób, lecz nie mniej niż 1,2 m (dopuszcza się zmniejszenie szerokości poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, jeżeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie więcej niż 20 osób); szerokość poziomej drogi ewakuacyjnej dla ewakuacji więcej niż 20 osób wynosi co najmniej 1,4 m;
- skrzydła drzwi stanowiących wyjście na drogę ewakuacyjną nie mogą, po ich całkowitym otwarciu, zmniejszać wymaganej szerokości tej drogi. Wymagania nie stosuje się do drzwi wyposażonych w urządzenia samoczynnie je zamykające lub wykładane na ścianę o kącie rozwarcia 180 stopni;
- obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych powinna mieć klasę odporności ogniowej co najmniej EI30;
- długość dojścia ewakuacyjnego przyjęto dla kategorii zagrożenia ludzi ZL III tj. długość dojścia ewakuacyjnego z najdalej położonych pomieszczeń przy jednym kierunku ewakuacji będzie wynosić 30m, w tym nie więcej niż 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej;
- w strefach pożarowych ZL stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione;
- w przypadku stosowania materiałów wykończeniowych luźno zwisających, w szczególności w kurtynach, zasłonach, draperiach, kotarach oraz żaluzjach, za łatwo zapalne uważa się materiały, których właściwości określone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszącymi się do zapalności I rozprzestrzeniania płomienia przez wyroby włókiennicze, nie spełniają co najmniej jednego z kryteriów:
  - $t_i \geq 4s$ ,
  - $t_s \leq 30s$ ,
  - nie następuje przepalenie trzeciej nitki,
  - nie występują płonące krople.
- na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione;
- zabrania się stosowania do celów ewakuacji drzwi obrotowych i podnoszonych;
- okładziny sufitów oraz sufity podwieszone należy wykonywać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia.

#### **6.11. Informacja o doborze urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu, dostosowanym do wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przyjętych scenariuszy pożarowych, z podstawową charakterystyką tych urządzeń.**

- **Przeciwpożarowy wyłącznik prądu** – NIE DOTYCZY, poza zakresem opracowania i uzgodnienia;
- **Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne** – z uwagi na przebudowę holu [wydzielenia pomieszczenia] wymagane jest dostosowanie istniejącego oświetlenia ewakuacyjnego, poprzez uszczegółowienie kierunków ewakuacji.  
Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne powinno działać przez co najmniej 1 godzinę od zaniku

oświetlenia podstawowego. Oświetlenie awaryjne należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi wymagań w tym zakresie. Autonomiczne oprawy oświetlenia awaryjnego będą zasilane przewodem nieposiadającym cechy ognioochronnej. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne wymagane jest na drogach oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym. Przełączenie obwodów zasilających powinno nastąpić za przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu. W przypadku dróg ewakuacyjnych o szerokości do 2,0 m, średnie natężenie oświetlenia na podłodze wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno być nie mniejsze niż 1,0 lx, a na centralnym pasie drogi, obejmującym nie mniej niż połowę szerokości drogi co najmniej 50 % podanej wartości. Wysokość montażu opraw oświetlenia ewakuacyjnego co najmniej 2 m nad wykończoną posadzką (max. wg zaleceń producenta opraw oświetlenia ewakuacyjnego).

W pobliżu nowoprojektowanego hydrantu wewnętrznego, ROP wartość natężenia oświetlenia 5lx nad tym elementem. Drogi ewakuacyjne zostaną wyposażone w podświetlane znaki ewakuacyjne. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego powinny mieć świadectwo dopuszczenia CNBOP. Oprawy zewnętrzne muszą być odporne na warunki atmosferyczne.

– **Zabezpieczenie przed zadymieniem klatek schodowych** – NIE DOTYCZY, poza zakresem opracowania i uzgodnienia;

– **Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa** – NIE DOTYCZY, poza zakresem opracowania i uzgodnienia;

**Podręczny sprzęt gaśniczy** – pomieszczenia objęte przebudową wyposażać należy w gaśnice z zachowaniem przelicznika min. 2 kg lub 3 dm<sup>3</sup> środka gaśniczego na każde 100 m<sup>2</sup> powierzchni. Gaśnice będą tak rozmieszczone, że odległość z każdego miejsca, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie przekroczy 30 m. Do sprzętu zapewniony będzie dostęp o szerokości co najmniej 1 m. Lokalizacja wyznaczona za pomocą znaków bezpieczeństwa PN-ISO 7010:2012.

**6.12. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celów przeciwpożarowych, nasadach służących do zasilania urządzeń gaśniczych i innych rozwiązaniach przewidzianych do tych działań oraz dźwigach dla ekip ratowniczych i prowadzących do nich dojściach**

#### ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU

- Kwestia zasilania w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru poza zakresem niniejszego opracowania i uzgodnienia.
- Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 roku Nr 124, poz. 1030) dla budynku wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 20 dm<sup>3</sup>/s.
- Pokrycie zapotrzebowania z istniejących hydrantów DN80, zlokalizowanych na sieci wodociągowej w ul. Spornej i ul. Wojska Polskiego.

#### DROGA POŻAROWA

–

Kwestia doprowadzenia drogi pożarowej do przedmiotowego budynku poza zakresem niniejszego projektu i uzgodnienia.

### **6.13. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym informacje o parametrach wpływających na odległości dopuszczalne**

Kwestia usytuowania budynku względem innych budynków poza zakresem opracowania i uzgodnienia.

### **6.14. Informacje o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej zastosowanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, w zakresie rozwiązań objętych projektem architektoniczno- budowlanym**

W zakresie projektu architektury nie występowano o rozwiązania zamienne.

Kwestia rozwiązań zamiennych była przedmiotem rozpatrywania przez Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi znak WZ-5595-150/11 z dnia 15 listopada 2011 roku –

**uzyskano zgodę na rozwiązania zamienne w zakresie spełnienia wymagań dotyczących doprowadzenia drogi pożarowej do obiektu.**

### **INNE WAŻNE DANE:**

- Projekty techniczne, których rozwiązania projektowe dotyczą warunków ochrony przeciwpożarowej oraz projekty urządzeń przeciwpożarowych jest wymagane uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Przed zakończeniem prac i rozpoczęciem użytkowania obiektu wymagana jest aktualizacja **Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego** dla obiektu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz.719), zawierającej m.in. wymagania ochrony przeciwpożarowej wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania i jego warunków technicznych, w tym zagrożenia wybuchem, zasady prowadzenia przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, zasady postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia, zasady praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi oraz zasady i sposoby zaznajamiania użytkowników obiektu z treścią przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi.

Urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice przenośne i przewoźne powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów.

### **UWAGI KOŃCOWE**

- Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenia odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania.
- Drogi ewakuacyjne zostaną oznakowane znakami zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.
- W projekcie zastosowano wyłącznie urządzenia posiadające aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia

20czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002) oraz z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).