

## TABLICA "TOS1"

Lp.	Odbiorniki	Pi	kz	cos fi	tg fi	Pz	Q	S	Prąd J
		kW	-	-	-	kW	kvar	kVA	A
1.	Gniazda wtyczkowe	8,30	0,63	0,90	0,48	5,23	2,53		
2.	Gniazda 3f	7,00	0,30	0,90	0,48	2,10	1,02		
3.	Zestawy gniazd (stanowiska)	6,40	0,60	0,90	0,48	3,84	1,86		
4.	Oświetlenie	1,95	0,80	0,98	0,20	1,56	0,32		
	Łącznie	23,65	0,54	0,91	0,45	12,73	5,73	13,95	
	Rezerwa 10%	2,36	0,54	0,91	0,45	1,27	0,57	1,40	
	Łącznie z rezerwą	26,01	0,54	0,91	0,45	14,00	6,30	15,35	<b>22,18</b>