

NUMER LUB ADRES OBWODU	NUMER LINII	przekrój S[mm2]	OBCIĄŻAL- NOŚĆ  I [A]	WYNIKOWY PRĄD OBCIĄŻENIA DŁUGOTRWA- ŁEGO  [A]	Iz*1,45  [A]	Moc szczytowa  [kW]	Wartość i typ zabezpieczeń  Ib [A]	I2 (Ib*k)  [A]	Wynik doboru kabla	Długość linii  [m]	Spadek napięcia  [%]	dop. spadek napięcia  [%]	Wynik doboru kabla pod względem spadów napięcia
TOS1	L1	10	75	84,00	121,80	14,00	35,00	56,00	ok	45,00	0,69	2,00	ok.

YKXS 5x10

