



## UWAGA:

Wszystkie przejścia przez ściany oddzielenia pożarowego trasy światłowodowej należy uszczelnić do odporności ogniowej danej ściany/sufitu

nokka.studio  
ul. Wiejska 78/79  
95-083 Włocławek

UWAGI

**Szczegółowe rozwiązania w zakresie instalacji elektrycznych i niskoprądowych - patrz Projekt Branżowy**

Wymiary sprawdzać i korygować w trakcie trwania prac  
Niejasności zgłaszać i wyjaśniać wraz z projektantem

Wszystkie wymiary odczytywać razem z rysunkami branżowymi.  
W razie niejasności należy skontaktować się z projektantem

**Projekt wydzielenia ściankami działowymi nowych pomieszczeń w budynku CPM i CNIS**

**BUDYNEK CPM**

INWESTOR :

Akademia Sztuk Pięknych  
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

ADRES INWESTYCJI:

Łódź  
ul. Wojska Polskiego 121

BRANŻA:

Elektryczna

AUTORZY:

mgr inż. Mariusz Gieszc  
uprawnienia LOD/2315/PWOE/14

TYTUŁ RYSUNKU:

Plan trasy światłowodowej

NR RYSUNKU:

skala 1:100

E-02a

maj 2022