



CentralnyTM
Wodociąg
Żuławski

Nowy Dwór Gdański – 15.12.2020 r.

WARUNKI TECHNICZNE NR 325/W/2020 przebudowy magistrali wodociągowej CWŻ

Obiekt: Budowa skateparku oraz toru rowerowego pumptrack

Inwestor: Miasto Nowy Dwór Gdański

Adres obiektu: Nowy Dwór Gdański ul. Warszawska dz. nr 575/2, gm. Nowy Dwór Gdański

Z uwagi na występującą kolizję projektowanego toru rowerowego pumptrack z istniejącą siecią wodociągową dn 200 azbestocementową, należy dokonać przebudowy kolidującego odcinka sieci wodociągowej, przebiegającej przez teren działki numer 575/2.

Poniżej podajemy warunki techniczne przebudowy magistrali wodociągowej:

1. Istniejący odcinek sieci wodociągowej dn 200 ac, kolidujący z projektowaną zabudową na działce nr 575/2 należy wymienić na nowy, wykonany z rur PE.
2. Zaprojektować sieć wodociągową z rur PE 100 SDR 17 PN 10 o średnicy dn 225. Włączenia do przewodu wodociągowego 225 PE oraz 200 ac.
3. Na połączeniach i załamaniach trasy projektowanego wodociągu stosować odpowiednie kształtki połączeniowe.
4. Projektowana sieć wodociągową umieścić w rurze osłonowej, wychodzącej ok. 2m poza teren toru rowerowego. Za rurą osłonową na dz. nr 575/2 umieścić zasuwę odcinającą.
5. Przebudowany odcinek sieci wodociągowej azbestocementowej odłączyć w sposób trwały.
6. Na podstawie niniejszych WT należy opracować dokumentację techniczną, którą następnie uzgodnić w CWŻ sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim. Niniejsze warunki techniczne załączyć do projektu technicznego przebudowy sieci wodociągowej.
7. Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać stosowne atesty i zezwolenia dopuszczające ich stosowanie.
8. Nad ułożonymi przewodami stosować taśmę ostrzegawczą z wtopionym drutem identyfikacyjnym.
9. Przy przejściu trasy przyłącza wodociągowego przez tereny obce, należy uzyskać pisemne zgody, zezwolenia i oświadczenia woli właścicieli działek, zezwalających na dokonanie przejścia przez ich tereny.
10. Po wykonaniu robót budowlanych należy wykonać powykonawczą dokumentację geodezyjną.
11. Termin ważności niniejszych warunków wygasa po upływie 2 lat od daty ich wystawienia.

SPECIALISTA
ds. gospodarki wodno-ściekowej
Joanna Zielińska
mgr inż. Joanna Zielińska