

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PRZESYŁ I DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO DO BUDYNKÓW: Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrawiskowym im. dr. A. Szebesty w Rabce – Zdroju Sp. z o. o. ul. Dietla 5, 34 – 700 Rabka – Zdrój (poprzez stację redukcyjno - pomiarową przy ulicy Cichej - 600 m³/godz. oraz ciśnieniu 04-3 kPa).

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu do budynków (poprzez stację redukcyjno - pomiarową przy ulicy Cichej - 600 m³/godz oraz ciśnieniu 04-3 kPa) Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrawiskowym im. dr. A. Szebesty w Rabce – Zdroju Sp. z o.o.ul. Dietla 5, 34 – 700 Rabka – Zdrój, a) Parametry ciepła spalania - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego - nie mniejsze niż 34,0 MJ/m³ – Taryfa jednakże stanowi, że nie może być mniejsze niż 38,0 MJ/m³, za standardową przyjmując wartość 39,5 MJ/m³.
b) wartość opałowa - nie mniejsza niż 31,0 MJ/m³ 1)
2. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) gazu ziemnego oraz aktualnej koncesji w zakresie dystrybucji gazu ziemnego lub aktualnej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania gazu ziemnego zawartej na okres nie krótszy niż termin realizacji zamówienia.
3. Sprzedaż i dystrybucja gazu ziemnego odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 220 z późn.zm.), przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz ogólnie obowiązujących przepisach prawnych.
4. Dostarczony gaz ziemny powinien spełniać wymagania prawne i parametry techniczne zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (t.j.Dz. U. z 2016r., poz. 1899, z późn.zm.).
5. Śląskie Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrawiskowym im. dr. A. Szebesty w Rabce – Zdroju Sp. z o.o. ul. Dietla 5, 34 – 700 Rabka – Zdrój podlega zwolnieniu od akcyzy na wyroby gazowe, zgodnie z art. 31b ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 43, z późn.zm.). Zamawiającyłoży w tym zakresie oświadczenie wymagane odpowiednimi przepisami prawa najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
6. Zapotrzebowanie na gaz ziemny wskazane w Specyfikacji Warunków Zamówienia jest szacunkowe i ma charakter prognozy, dokonanej przez Zamawiającego na podstawie danych historycznych zużycia gazu w poprzednich okresach. Zamawiający zastrzega, iż prognoza zużycia gazu w trakcie wykonywania umowy może ulec zmianie. Faktyczne zużycie gazu może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu o 30%, w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Zastrzega się, iż niezależnie od wielkości zużycia (w granicach określonych powyżej), Wykonawca jest zobowiązany do stosowania ceny zaoferowanej w przedmiotowym przetargu. Wykonawca nie może dochodzić od Zamawiającego żadnych roszczeń finansowych (np. odszkodowania), jeżeli w okresie obowiązywania umowy zostanie zamówiona mniejsza lub większa ilość gazu niż prognozowana ilość (w granicach - 30%, + 10%).

7. Rozliczenia będą się odbywać na podstawie bieżących wskazań układu pomiarowego, a podana ilość orientacyjna zużycia gazu nie stanowi zobowiązania ze strony Zamawiającego do zakupu gazu ziemnego w podanej ilości, z zastrzeżeniem postanowień pkt 6.
8. Zamawiający podłączony jest do sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Tarnowie.
9. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa paliwa gazowego - gaz ziemny o ciśnieniu nie niższym niż 150 [kPa], przeznaczonego do instalacji znajdującej się w budynku głównym i budynku szkoły poprzez stację redukcyjną. Paliwo gazowe jest wykorzystywane w 100% do celów opałowych.
- 10.W pomieszczeniu:
- kotłowni głównej zainstalowane są kotły gazowe:
- typu Hoval szt. 1 mocy 350 kW.
- typu Hoval szt. 1 mocy 650 kW.
- typu Hoval szt. 1 mocy 1000 kW.
- kotłowni budynku szkoły zainstalowane są kotły gazowe
- typu Paromat – Triplex szt.3 mocy 345 kW. każdy
11. Zagwarantowana moc zamówiona, niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa:
- 200 m³/h (2 226 kWh/h).
12. Dotychczasowa używana grupa taryfowa W-6A.
- 13.W szafie gazowej umiejscowionej w pomieszczeniu stacji redukcyjno - pomiarowej przy ulicy Cichej zainstalowany jest układ pomiarowy składający się z: gazomierza G100 oraz rejestratora / przelicznika MacBat.
- 14.Ogółem zapotrzebowanie Zamawiającego w okresie od kwietnia do grudnia 202 2r będzie wynosiło:

MIESIĄC	ILOŚĆ GAZU w kWh
IV – 2022r	318 739
V – 2022r	137 961
VI – 2022r	61 299
VII – 2022r	56385
VII – 2022r	59415
IX – 2022r	83909
X – 2022r	214 030
XI – 2022r	391 461
XII – 2022r	571 696
RAZEM	1 894 895

Mając na uwadze powyższe Zamawiający przyjął, iż prognoza zużycia gazu w okresie trwania umowy wyniesie 1 894 895 kWh (przy średnim współczynniku konwersji 11,250 kWh/m³).

15. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia w imieniu Zamawiającego procedury zmiany sprzedawcy, tj. do złożenia w imieniu Zamawiającego u Operatorów Systemów Dystrybucyjnych wniosków w sprawie zgłoszenia zmiany sprzedawcy. Wnioski powinny być złożone w terminie umożliwiającym dokonanie skutecznej zmiany u Operatorów Systemów Dystrybucyjnych przed terminem rozpoczęcia dostaw gazu do budynków Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowskim im. dr. A. Szebesty w Rabce – Zdroju Sp. z o.o. ul. Dietla 5, 34 – 700 Rabka – Zdrój. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność związaną z niedopełnieniem tego obowiązku.
16. Zamawiający przekaze Wykonawcy wszelkie niezbędne informacje dotyczące zmiany sprzedawcy oraz pełnomocnictwo, jeśli takie jest wymagane. Obecny sprzedawcą jest PGNiG Obrót Detaliczny na podstawie kompleksowej umowy dostawy gazu nr 010/2021/55902/UR z dn 10.06.2021r
17. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie dojdzie do skutecznej zmiany sprzedawcy, o której mowa w pkt. 15, ewentualne skutki finansowe obciążające Zamawiającego, zostaną przeniesione na Wykonawcę.

Dodatkowo Zamawiający informuje:

Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej. Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej z zastosowaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Zamawiający zamierza skorzystać z ustawy z dnia 26 stycznia 2022 o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 202).

Zamawiający posiada jeden punkt poboru. W opinii Zamawiającego 100% podlega ochronie taryfowej na podstawie art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.2) „podmiotami udzielającymi świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie, w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby udzielania tych świadczeń.”

Zamawiający korzysta z bezterminowej umowy rezerwowej u sprzedawcy rezerwowego - PGNiG OD. Nie ma zawartych żadnych umów/aneksów promocyjnych.

Punkt poboru gazu należący do Zamawiającego położony jest na obszarze taryfowym tarnowskim OSD: Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Numer punktu poboru gazu to 8018590365500019383878.

Zamawiający nie przewiduje zmianę mocy umownej.

Zamawiający podaje aktualność danych: moc umowna: 2226 (kWh/h) nr ppg 8018590365500019383878 i adres punktu: 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Dietla 5.

W przypadku, jeśli Operator Systemu Dystrybucyjnego w momencie zgłaszania umowy do realizacji zakwestionuje grupy taryfowe wskazane w postępowaniu, to Zamawiający wyrazi zgodę na dostosowanie grup taryfowych do obowiązujących u OSD.

Zamawiający korzysta z bezterminowej umowy rezerwowej u sprzedawcy rezerwowego - PGNiG OD. Umowa posiada jednomiesięczny termin wypowiedzenia. Aby nie ograniczać konkurencji Zamawiający zakłada przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy przez

Wykonawcę lub w razie konieczności pisemnie wypowiedzieć umowę w lutym 2022 r. ze skutkiem na koniec marca 2022 r. Wykonawcy pozostawiając zgłoszenie nowej umowy do OSD.

W przypadku przekroczenia ilości zapłaci za rzeczywiste zużycie paliwa gazowego.

Zamawiający planuje zawarcie umowy od dnia 01.04.2022 r. (jeżeli terminy wynikające z procedowania postępowania zezwolą na zastosowanie początkowej daty udzielenia zamówienia) i zgodnie z zapisami specyfikacji warunków zamówienia do dnia 31.12.2022 r.