

Zestawienie montażowe oświetlenia drogowego - Borówiec ul. Grzybobranie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Lp.	Trasa	wykop ręczny	długość kabla NAYY-J 4x35mm2	długość przewodu YDY 3x2,5mm2	rura ochronna 110mm	słup oc 8m + fundament	słup oc 6m + fundament	wysięgnik l=1,0; h=1; kąt 0° pojedynczy	oprawa LED 36W (ogólne)	oprawa LED 52W (przejście)	złącze oświetleniowe typu IZK	opaski kablowe OKI	folia ochronna niebieska	bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm
		m	m	m	m	kpl	kpl	kpl	kpl	kpl	kpl	szt	m	m
obwód I														
1	I/10 - I/11	37	42	8	0	1	0	1	1	0	1	9	37	44
2	I/11 - I/12	35	40	8	0	1	0	1	1	0	1	9	35	42
3	I/12 - I/13	35	40	8	0	1	0	1	1	0	1	9	35	42
4	I/13 - I/14	20	25	14	0	1	0	2	1	1	1	6	20	27
5	I/14 - I/15	16	21	6	13	0	1	1	0	1	1	5	3	23
suma :		143	168	44	13	4	1	6	4	2	5	39	130	178