



Sucha Rzecznka, dnia 28.12.2022 roku

Znak spr.: SA.270.3.10.2022

## Odpowiedź na zapytanie

dotyczy postępowania **Wykonanie robót budowlanych na zadanie realizowane w ramach projektu „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja nizinna oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” (MRN2) w Nadleśnictwie Płaska w Żylinach** w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy PZP

Nadleśnictwo Płaska w Żylinach jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, w nawiązaniu do zapytania Wykonawcy z dnia 26.12.2022 r. dotyczącego dopuszczenia rozwiązania równoważnego polegającego na użyciu ścianki szczelnej winylowej zamiast drewnianej informuje iż dopuszcza zastosowanie ścianki szczelnej wykonanej w technologii paneli winylowych z zastrzeżeniem iż musi ona być zakryta od strony widocznej materiałem naturalnym. Panele mogą być zastosowane w gruncie, natomiast w miejscach odkrytych muszą być wykończone materiałem naturalnym, tj. drewnem, lub kamieniem.

ZATWIERDZIŁ:

/podpisano elektronicznie/

Nadleśniczy

Roman Rogoziński