OPIS USZKODZEŃ NA ELEWACJI BUDYNKU

Tynki cementowo wapienne

- Ubytki w zdobieniach
- Zarysowania gzymsów, nadprożу i filarka międzyokiennego
- Malatura brudna, złuszczenia malatury
- Spękania, ubytki i złuszczenia tynków
- Miejscowa korozja obróbek blacharskich
- Zniszczone okienka krosnowe
- Uszkodzenia gzymsów

KOLORYSTYKA

kolorystyka wg wzornika Sto Desing
Architectural Colours

1	16008 C2	powierzchnie główne, tynki gładkie, bonie
2	16009 C1	zdobienia (opaski, głowice, kolumny, gzymsy, ościeża itp.)
3	16036C3	cokół, detale w zdobieniach

UWAGA :
Okna do wymiany,
rysy i uszkodzenia do
naprawy i przemurowań
zaznaczono kolorem czerwonym

ROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

- Usunięcie luźnych tynków i wykonanie nowych cementowo - wapiennych
- Miejscowe przemurowanie filarka nmiędzyokiennego
- Likwidacja zarysowań
- Oczyszczenie powierzchni elewacji
- Renowacja detali (roboty należy powierzyć osobie z odpowiednimi kwalifikacjami - sztukatorowi)
- Wymiana wszystkich rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich (gzymsy, parapety, czapy attyki, obróbki nad i podrynnowe itp.) - nowe wykonać z blachy tytanowo cynkowej
- Impregnacja i malowanie ścian farbami silikonowymi lyb silikatowymi z efektem lotosu, np. firmy "STO" wg projektowanej kolorystyki
- Wymiana stolarki okiennej (wg. zestawienia stolarki do wymiany)
- Usunięcie lub ukrycie zbędnego okablowania na elewacji

58-304 Wałbrzych
ul. 3 Maja 3/4
USŁUGI TECHNICZNE ZOFIA CZEMPKOWSKA
tel. 502 781 686;
email: czempkowskazofia@gmail.com

DATA	luty 2024	INWESTOR	Powiat Wałbrzyski z siedzibą w Wałbrzychu przy Al. Wyzwolenia 20-24
STADIUM	PAB	TEMAT	Odnowienie zabytkowego budynku Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie Zdroju.
SKALA	1:100	TYTUŁ RYSUNKU	Elewacje (wschodnie)
NR RYSUNKU	8	PROJEKTANT	mgr inż. Zofia Czempkowska
		NR UPRAWNIEŃ	UAN.V-7342/3/228/94; UAN.V-7342/3/227/94; DOŚ/IS/1491/01