



RO.271.7.2022

Zblewo, 14.04.2022 r.

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp na terenie oczyszczalni ścieków w Zblewie w ramach zadania pn.: „Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Zblewo”**”, prowadzonego przez Gminę Zblewo (Ogłoszenie nr 2022/BZP 00110692/01 z dnia 2022-04-05)

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań o następującej treści:

1. Proszę o dane kontaktowe do autora Państwa systemu SCADA, bez rozmowy i ustaleń trudno jest realnie ocenić koszt włączenia do systemu.

**Odp: Zamawiający nie udziela odpowiedzi w tym zakresie.**

2. Piszą Państwo, że w zakresie prac instalacyjnych jest „modernizacja rozdzielnic elektrycznej”. W jakim to jest zakresie? Tylko do celów PV?

**Odp: Tak.**

3. W jakim celu Zamawiający wymaga stosowania optymalizatorów skoro sam będzie wycinał drzewa i wyeliminuje zacienienia?

**Odp: Konfiguracja terenu wymaga stosowania optymalizatorów.**

**Z poważaniem**

#### Otrzymują:

- 1) Strona prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/zblewo>
- 2) [wykonawca](#)
- 3) a/a AT
- 4)