
Projektowane przyłącze zasilające YAKY 4x25mm² o długości całkowitej 4m. (od istn. złącza kablowo - pomiarowego do proj. szafki oświetleniowo - sterującej).
Proj. szafka oświetleniowo - sterująca
Istn. złącze kablowo - pomiarowe ZK-1/2L ENERGA - OPERATOR S.A.
HDPE 75
Proj. obwód nr I
1/I
2/I
3/I
4/I
5/I
6/I
7/I
8/I
9/I
10/I
11/I
12/I
13/I
14/I
15/I
Projektowany obwód oświetleniowy nr I, z kablem YAKY 4x25mm² o długości całkowitej 707m. i słupami 1/I do 15/I. Słupy stalowe, kołowo - stożkowe, rurowe, ocynkowane na fundamentach betonowych B-150. Słupy o wysokości 8m. ponad ziemią. Na słupach na wysięgnikach łukowych o wysokości 1m. i długości wysięgu 1,5m. zamontować oprawy ledowe o mocy 61W i strumieniu świetlnym 10 000lm. a oprawy 8 900 lm. - szt. 15
Lico słupów oświetleniowych w odległości 2,8m. od krawędzi jezdni asfaltowej. Linia kablowa w odległości min. 2,8m. od krawędzi jezdni lub więcej jak pokazano na rysunku
Istn. oprawa oświetleniowa sodowa na słupie żelbetowym
Przystanek autobusowy
Istn. stały radarowy pomiar prędkości
Istn. chodnik z kostki brukowej o szer. łącznie z krawężnikami 2,2m.
Istn. stalowa balustrada ochronna
Istn. słupy oświetlenia przejścia dla pieszych Słupy stalowe z wysięgnikiem, solarne z oprawami oświetl. led oraz znakiem D6.
OLCHA
OLSZA
OLCHA
OLSZA
OLCHA
OLSZA