



LEGENDA

- OZNACZENIE GRZEJNIKA PODLEGAJĄCEGO WYMIANY ZAWIERA:
-TYP GRZEJNIKA: 22V PŁYTOWY Z ZASILANIEM DOLNYM BOCZNYM
-WYSOKOŚĆ GRZEJNIKA [mm]: 600
-DŁUGOŚĆ GRZEJNIKA[mm]: 800
-NASTAWA ZAWORU TERMOSTATYCZNEGO: 3,0
- OZNACZENIE GRZEJNIKA NOWO PROJEKTOWANEGO ZAWIERA:
-TYP GRZEJNIKA: 22V PŁYTOWY Z ZASILANIEM BOCZNYM
-WYSOKOŚĆ GRZEJNIKA [mm]: 600
-DŁUGOŚĆ GRZEJNIKA[mm]: 800
-NASTAWA ZAWORU TERMOSTATYCZNEGO: 3,0
- ETYKIETA POMIESZCZENIA ZAWIERA:
+20° - TEMPERATURĘ OBLICZENIOWĄ DLA OKRESU ZIMOWEGO [°C]
1.1 - NUMER POMIESZCZENIA
1100W - ZAPOTRZEBOWANIE NA Ciepło [W]
- INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - ZASILANIE
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - POWRÓT

UWAGI

- GRZEJNIKI Z WBUDOWANĄ WKŁADKĄ ZAWOROWĄ WYPOSAŻYĆ W:
- GŁOWICE TERMOSTATYCZNE RTD-R
- KĄTOWE ZAWORY ODCINAJĄCE RLV KS, DN15
- GRZEJNIKI PŁYTOWE Z ZASILANIEMBOCZNYM MONTOWAĆ NA WYSOKOŚCI 15cm OD POZIOMU PODŁOGI I NIE BLIŻEJ NIŻ 5cm OD LICA ŚCIANY WYKOŃCZONEJ
- PRZĘDZIA INSTALACJI PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA POŻAROWEGO ZABEZPIECZYĆ W KLASIE ODPORNOŚCI TYCH PRZEGRÓD
- NALEŻY ZAPEWNIĆ DOSTĘP DO ZAWORÓW ODPOWIEDZAJĄCYCH, ORAZ ZAWORÓW ODCINAJĄCYCH POPRZECZ MONTAŻ W OBUDOWACH SKRZYNEK REWIZYJNYCH PRZED ZAMÓWIENIEM GRZEJNIKÓW SPRAWDZIĆ MIEJSCE ZASILANIA



Biuro Projektowo-Księgowe
"STAR-CAD" sp. z o.o.
91-033 Łódź ul. Inowrocławska 9/41

Obiekt:	Termomodernizacja budynku administracyjnego wraz z przyległą salą sportową		
Inwestor :	Powiat Chełmiński		
Nazwa rysunku	Rzut grzejników na parterze		
Projektował :	Marcin Kaczmarek	LOD/2281/PWOS/13	
Opracował :	Tomasz Kuchta		
Skala 1: 50	Rys nr. 2	Data opracowania:	listopad 2019 r