
ściana pełna REI120
EIS60 100+20 200
ściana pełna REI120
90 200 EI60
REI120
ściana z YTONG (REI120) odległony wełną mineralną grubości 5 cm
KORYTARZ
KOMUNIKACJA
ŁAZIENKA
ŁAZIENKA
GABINET LEKARSKI
ORDYNATOR ODDZIAŁU
OPRACOWANIE OBEJMUJE WYKONANIE SUFITU PODWIESZANEGO, OŚWIETLENIA, INSTALACJI TV, INSTALACJI P.POŻ
EIS30 90+90 200
EIS60 200
KLATKA SCHODOWA A
BALKON
BALKON
II PIĘTRO
POKOJE 1- OSOBOWE POLISOMNOGRAFIA
LEGENDA:
instalacja centralnego ogrzewania prowadzona pod stropem piętro niżej
instalacja gazów medycznych(tlen) prowadzona pod stropem korytarzu
instalacja gazów medycznych(próżnia) prowadzona pod stropem korytarzu
pion gazów medycznych(tlen)
pion gazów medycznych(próżnia)
pion instalacji centralnego ogrzewania
wentylator łazienkowy wywiewny np. ECOAIR DESIGN firmy Venture oraz kanał wentylacyjny FLEX 0102 z kolanem 90° anemostat wywiewny sufitowy kanał wentylacyjny FLEX 0125 z kolanem 90°, proj. łazienkowy, dekoracyjny, np. BDS-S firmy Kermi (uwaga! grzejnik należy wyposażyć w zawór termostatyczny np. RA-N DN15 kątowy firmy Danfoss)
kanał wentylacyjny FLEX 0125 z kolanem 90°(w pomieszczeniu)
kanał wentylacyjny FLEX 0160 z kolanem 90°(w łazience)
UWAGI DODATKOWE:
-We wszystkich pomieszczeniach chorych i łazienkach objętych opracowaniem, podłączenia anemostatów wywiewnych do kanałów wentylacyjnych wykonać z przewodów typu FLEX (przykładowo pokazano w pomieszczeniach 221,220,219)
-Nawiewniki okienne powinni zapewniać nawiew świeżego powietrza w odpowiedniej ilości
FORM-A
PROJEKTOWANIE SALI CHORYCH na II i III PIĘTRZE "C" w SP ZOZ SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WSW i MW SUCHEDNIOŁ im. św. JANA PAWŁA II
SZPITAL Suchedniów, ulotka we, m. 1994/5
Specjalistyczny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny WSW i MW SUCHEDNIOŁ im. św. JANA PAWŁA II
26-130 Suchedniów, ul. Kościuszki 45
II PIĘTRO
RZUT
1:100
1 etap – instalacja centralnego ogrzewania, gazów medycznych i wentylacji z pionu