

Słubice, 9 czerwca 2022 r.

WYKONAWCY

ZP.271.12.2022.PG

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa terenu rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej w Kunowicach”.

Na podstawie art. 284 ust. 2 oraz 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – zwanej dalej Pzp, przekazuję odpowiedzi na pytania złożone w przedmiotowym postępowaniu.

PYTANIA CZĘŚĆ „A”

Pytanie 1:

Czy Zamawiający może podać kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu postępowania? Odpowiedź na to pytanie pozwoli na ograniczenie zaangażowania podmiotów, których koszty nie pozwalają na zmieszczenie się w budżecie.

Pytanie 2:

Zamawiający w Projekcie wskazuje konkretne wymiary i materiały urządzeń konkretnych producentów, a taka kombinacja sprawia, iż trudne jest zaoferowanie urządzeń innych, konkurencyjnych producentów. W związku z czym prosimy o dopuszczenie urządzeń równoważnych poprzez dopuszczenie tolerancji wymiarów +/- 15% od podanych w opisie technicznym. Wymiary w żaden sposób nie wpływają na funkcjonalność czy przeznaczenie sprzętu, dlatego nie powinny być z góry narzucone. Ich narzucenie wymaga zaoferowania wprost wskazanych w dokumentacji technicznej.

Pytanie 3:

Czy w zakresie Wykonawcy będzie pielęgnacja wykonanego trawnika? Jeśli tak proszę o podanie zakresu prac pielęgnacyjnych oraz częstotliwości wykonywania, a także okresu czasu przez jaki Wykonawca ma je wykonywać.

Pytanie 4:

Czy w zakresie Wykonawcy będzie pielęgnacja wykonanych nasadzeń? Jeśli tak proszę o podanie zakresu prac pielęgnacyjnych oraz częstotliwości wykonywania, a także okresu czasu przez jaki Wykonawca ma je wykonywać.

Pytanie 5:

Proszę o podanie koloru nawierzchni poliuretanowej boiska, bieżni, rozbiegu do skoku w dal oraz placu zabaw.

Pytanie 6:

Proszę o podanie parametrów materiału roślinnego przewidzianego do nasadzenia (gatunek, wielkość sadzonki, ilość sadzonek danego gatunku)..

Pytanie 7:

Czy Zamawiający wskaże miejsce składowania ewentualnego nadmiaru ziemi koniecznej do wywiezienia? Czy Wykonawca będzie musiał przedstawić dokumenty potwierdzające utylizację ziemi?

Pytanie 8:

W nawiązaniu do wskazanych przez Zamawiającego, we wzorze umowy, możliwości zmian umowy, mając na uwadze obecną sytuację polityczną oraz gospodarczą zarówno na terenie Polski jak i jej sąsiadów prosimy o rozważenie możliwości dopuszczenia ewentualnej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp w odniesieniu do nadzwyczajnego wzrostu cen materiałów i kosztów pracy, a więc okoliczności, których w rzeczywistości aktualnie nie można przewidzieć mimo odpowiednio starannego przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia przez Zamawiającego, oraz starannego przygotowania oferty przez Wykonawcę z uwzględnieniem dostępnej wiedzy o możliwości wzrostu takich cen (gwałtowna dekonunktura, ograniczenie dostępności surowców, istotny wzrost cen materiałów).

Przepis art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp podobnie jak przepisy art. 357[1] K.c oraz art. 358[1] § 3 k.c. stanowią mechanizmy o wyjątkowym charakterze, które mogą mieć zastosowanie wyłącznie w razie wystąpienia wskazanych w tych przepisach przesłanek. Znajdą one zastosowanie wyłącznie w przypadku zaistnienia zdarzeń (okoliczności), które na etapie prowadzonego postępowania lub w chwili zawarcia umowy nie mogły być uwzględnione, jeżeli Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł ich przewidzieć. Zwracamy uwagę, iż wprowadzenie tego rodzaju przesłanek do aneksowania umowy nie stanowi obowiązku Zamawiającego ich stosowania ale otwiera taką możliwość w uzasadnionych przypadkach. Bez wprowadzenia zapisów dotyczących dopuszczalności zmian wynagrodzenia Wykonawcy na obecnym etapie skorzystanie z tej możliwości w przyszłości zostanie całkowicie wykluczone nawet jeżeli Strony umowy będą w pełni zgodne co do zaistnienia przesłanek uzasadniających konieczność zmiany wynagrodzenia.

Proponujemy dodanie zapisu w następującym kształcie:

Zamawiający, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach:

- zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacji nadzwyczajnego wzrostu cen materiałów i kosztów pracy, wynikających z sytuacji gospodarczej i politycznej kraju Wykonawcy lub kraju jego dostawców, co Wykonawca zobowiązany będzie do wykazania za pomocą rzetelnych środków dowodowych. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmienione proporcjonalnie do wykazanego wzrostu cen na podstawie przygotowanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego kalkulacji kosztów.

Pytanie 9:

Jaką stawkę VAT Zamawiający przewidział w powyższym postępowaniu przetargowym?

Czy jednolitą stawkę VAT 23% dla całości zadania? Czy Zamawiający przewidział stawkę 8% VAT dla prac związanych z zielenią?

Pytanie 10:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ławki i stoły o długości 180 cm?

Pytanie 11:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę płyt HPL na płyty HDPE?

Pytanie 12:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na karuzelę o średnicy 1,50 m?

Pytanie 13:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na bujak czteroosobowy o średnicy 1,0 m?

Pytanie 14:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na urządzenia zabezpieczone antykorozyjnie poprzez podkład cynkowy oraz malowanie proszkowe?

Pytanie 15:

Proszę o podanie pojemności koszy na śmieci.

ODPOWIEDZI CZĘŚĆ „A”

Pyt.1 – Informacja dostępna jest na stronie postępowania od opublikowania. Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę brutto 1 650 000 zł.

Pyt. 2 - Wszystkie wymiary urządzeń zabawowych należy traktować jako wymiary minimalne. Istnieje możliwość zastosowania urządzeń o większych wymiarach, przy czym należy zachować odległości wynikające ze stref bezpiecznych urządzeń oraz zachować wymiary placu zabaw zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu.

Pyt. 3 - Pielęgnacja trawnika polega na jego podlewaniu, codziennie w godz. 6:00-10:00 lub 17:00-22:00 i ma być wykonywana do czasu zakończenia i odbioru inwestycji.

Pyt. 4 - Pielęgnacja nasadzeń polega na ich podlewaniu, codziennie w godz. 6:00-10:00 lub 17:00-22:00 i ma być wykonywana do czasu zakończenia i odbioru inwestycji.

Pyt. 5 - Kolor nawierzchni poliuretanowej:

- boiska, bieżni oraz rozbiegu do skoku w dal - czerwony

- placu zabaw – zielony.

Pyt. 6 - Cyprysik Lawsona Columnaris - wielkość sadzonki min. 120 cm, 6 sztuk.

Pyt. 7 - NIE - Zamawiający nie wskaże miejsca składowania ewentualnego nadmiaru ziemi koniecznej do utylizacji.

TAK - Wykonawca będzie musiał przedstawić dokumenty potwierdzające utylizację ziemi.

Pyt. 8 - Zamawiający w § 17 ust. 1 pkt 2 umowy dopisuje lit. j) o poniższym brzmieniu:

j) zmiana wynagrodzenia umownego brutto będzie możliwa również w sytuacji nadzwyczajnego wzrostu cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia,

gdy zmiana ceny materiałów lub kosztów przekroczy 20% w stosunku do cen materiałów lub kosztów wskazanych w kosztorysie ofertowym opracowanym przez Wykonawcę pomocniczo przy składaniu oferty i będzie wynikać z sytuacji gospodarczej i politycznej kraju Wykonawcy lub kraju jego dostawców. Zmiana wynagrodzenia w tym trybie nie może prowadzić do wzrostu zysku Wykonawcy, a jedynie ma prowadzić do zrekompensowania kosztów jakie będzie ponosił w związku z realizacją Umowy. Wykonawca zobowiązany będzie do wykazania tych zmian za pomocą rzetelnych środków dowodowych oraz przedstawi Zamawiającemu dokumenty zakupu jak i szczegółową kalkulację cen materiałów lub kosztów według stanu po danej zmianie cen materiałów lub kosztów oraz wskaże kwotę (w tym przedłoży kosztorys szczegółowy) o jaką wynagrodzenie umowne powinno ulec zmianie. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy będzie określana z uwzględnieniem procentowej zmiany cen materiałów lub kosztów, przy czym o wartość nie większą niż wynikająca ze wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w miesiącu poprzedzającym miesiąc zmiany wysokości wynagrodzenia, w stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego. Bazowym odniesieniem wartościowym ewentualnych zmian będą stosowne wskaźniki GUS obowiązujące na moment sporządzenia oferty. Zmiana wynagrodzenia dotyczyć będzie tylko tej części zamówienia, która nie została wykonana do dnia złożenia wniosku o zmianę. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia jaką dopuszcza Zamawiający nie może przekroczyć 5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 Umowy.

Pyt. 9 - Zamawiający przewidział jednolitą stawkę Vat w wysokości 23% w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. 10 - Tak - Zamawiający wyraża zgodę na ławki i stoły o długości 180 cm.

Pyt. 11 - Tak - Zamawiający wyraża zgodę na zamianę płyt HPL na HDPE.

Pyt. 12 - Tak - Zamawiający wyraża zgodę na karuzelę o średnicy 1,50m.

Pyt. 13 - Tak - Zamawiający dopuszcza wbudowanie bujaka czteroosobowego o średnicy min. 1,00m

Pyt. 14 - NIE - Zamawiający nie wyraża zgody na urządzenia zabezpieczone antykorozyjnie poprzez podkład cynkowy oraz malowanie proszkowe.

Pyt. 15 - Pojemność kosza na śmieci - min. 60 litrów.

PYTANIA „B”

Pytanie 1.

Projekt przyjmuje dla placu zabaw nawierzchnię:

Nawierzchnie bezpieczne placów zabaw

- warstwa użytkowa przepuszczalna EPDM, gr. 1 cm (wylewka strukturalna z pokryciem obrzeży betonowych),
- warstwa amortyzująca przepuszczalna poliuretanowa SBR, gr. 5 cm

co jest niezgodne z przyjętymi w branży standardami dla nawierzchni bezpiecznych i aktualną normą.

Ze względu na występowanie urządzeń placu zabaw o różnych wartościach HIC (WSU) strefy bezpieczeństwa powinny mieć nawierzchnię bezpieczną dopasowaną do nich.

Informujemy, że aktualna norma dla nawierzchni bezpiecznych to PN-EN 1177+AC:2019-04 i wg niej występują następujące nawierzchnie bezpieczne PU w zależności od HIC (WSU):

- HIC do 1.5 m – nawierzchnia o gr. 50 mm (40+10)
- HIC do 1.7 m – nawierzchnia o gr. 60 mm (50+10)
- HIC do 2.1 m – nawierzchnia o gr. 80 mm (70+10)
- HIC do 2.6 m – nawierzchnia o gr. 100 mm (90+10)
- HIC do 3.3 m – nawierzchnia o gr. 120 mm (110+10)

W związku z powyższym proszę o potwierdzenie, że należy zastosować nawierzchnię posiadającą aktualny certyfikat zgodności z normą PN-EN 1177+AC:2019-04 na wymagany HIC (WSU) dla poszczególnych urządzeń placu zabaw o charakterystyce tj. grubości nawierzchni i jej warstw jw., co będzie wywoływało stosowną zmianę zapisów projektowych.

Pytanie 2.

W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni PU granulatów z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej PU zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.

Pytanie 3.

Projekt nie podaje kolorystyki nawierzchni PU boiska, bieżni i placu zabaw.

W związku z tym, że kolor nawierzchni PU wpływa na jej cenę, konieczne jest ustalenie kolorystyki na tym etapie.

Informujemy, że najtańsza jest nawierzchnia w kolorze ceglasto-czerwonym i zielonym natomiast w innych kolorach jest droższa. Najdroższa jest m.in. w kolorze beżowym, szarym, pomarańczowym, niebieskim.

Czy nawierzchnie PU ma być w kolorze ceglasto-czerwonym?

Pytanie 4.

Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiegokolwiek sieci lub inne kolizje?

Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą.

Pytanie 5.

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Pytanie 6.

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Pytanie 7.

Proszę o potwierdzenie, że zakres robót jest zgodny z przedmiarem robót z uwzględnieniem ewentualnych zmian wg odpowiedzi i modyfikacji.

Pytanie 8.

Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowlanego i samochodów ciężarowych 4-osiowych niezbędnych do wykonania robót?

Pytanie 9.

Umowa podaje w §17 ust. 1. 2) h) podaje:

h) w razie zmian spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, w szczególności znacznie (10%) odbiegających od typowych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów zgodnie z zaleceniami producentów urządzeń i materiałów, możliwa będzie zmiana sposobu wykonania robót, terminu zakończenia (nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności), za typowe warunki atmosferyczne uznaje się średnią warunków pogodowych w danym miesiącu w województwie lubuskim w okresie ostatniego roku przed dniem podpisania Umowy, ustalone na podstawie danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Cytowany zapis jest niezrozumiałym ograniczeniem względem wymagań technologicznych dla przedmiotu zamówienia w szczególności nawierzchni sportowej. Zamawiający określa własną definicję niekorzystnych warunków atmosferycznych ignorując obiektywne dla stron wymagania technologiczne narzucone przez producentów. Chodzi o zapis

„w szczególności znacznie (10%) odbiegających od typowych warunków atmosferycznych”

(...)

„za typowe warunki atmosferyczne uznaje się średnią warunków pogodowych w danym miesiącu w województwie lubuskim w okresie ostatniego roku przed dniem podpisania Umowy, ustalone na podstawie danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej”.

Stwierdzamy, że zachodzi niebezpieczeństwo jeśli wystąpią warunki atmosferyczne uniemożliwiające i ich skutki wykonanie robót zgodnie z wymogami technologicznymi jak np. opady atmosferyczne, nieodpowiednia wilgotność powietrza, nieodpowiednia temperatura powietrza, nieodpowiednia temperatura podłoża względem punktu rosy, mokre podłoże, silny wiatr, które wg technologii zamawianych robót uniemożliwiają ich wykonywanie a nie wpisują się w ograniczenia podane w projekcie umowy (ww. cytata) to wykonawca nie będzie miał możliwości zmiany terminu wykonania robót – taka sytuacja jest niedopuszczalna gdyż jest wyjątkowo krzywdząca dla wykonawcy.

Zamawiający w sposób niefortunny ogranicza warunki atmosferyczne a powinien odnosić się do wymagań technologicznych dla elementów przedmiotu zamówienia jeśli wymaga aby został on wykonany w sposób zgodny z technologią. Zapis umowy jest niefortunny ponieważ wykonawca nie ma wpływu na warunki atmosferyczne.

Należy obiektywnie stwierdzić, że warunki atmosferyczne są zmienne i niezależne do wykonawcy i wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za brak możliwości wykonywania robót zgodnie z technologią, co powoduje wydłużenie terminu wykonania robót. Wystarczy, że będą występować warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z technologią to Wykonawca nie będzie mógł wydłużyć terminu realizacji – taki zapis powoduje, że wykonawca ma odpowiadać za czynniki od niego obiektywnie niezależne.

Konieczne jest takie opisanie warunków obiektywnie niezależnych od wykonawcy aby nie powodowały dla niego niekorzystnej sytuacji. Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania robót w przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie niezależnych.

W związku z powyższym wnosimy o zmianę ww. cytowanego zapisu poprzez usunięcie treści:

„w szczególności znacznie (10%) odbiegających od typowych warunków atmosferycznych”

(...)

„za typowe warunki atmosferyczne uznaje się średnią warunków pogodowych w danym miesiącu w województwie lubuskim w okresie ostatniego roku przed dniem podpisania Umowy, ustalone na podstawie danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej”

i dodanie po „atmosferycznych” treści:

uniemożliwiającej i ich skutki wykonanie robót zgodnie z wymogami technologicznymi.

Pytanie 10.

W związku z niepewną sytuacją rynkową wpływającą negatywnie na wykonawców uczestniczących w postępowaniach przetargowych, proszę wprowadzenie możliwości waloryzacji wynagrodzenia.

Pytanie 11:

Proszę Zamawiającego o wyjaśnienie ilości piłkochwyłów. W projekcie wartość określona jest na 14 mb, a w przedmiarze na 140 m.

ODPOWIEDZI „B”

Pyt.1 – Tak - należy zastosować nawierzchnię posiadającą aktualny certyfikat zgodności z obowiązującą normą, a grubość nawierzchni powinna być dostosowana do HIC urządzeń zabawowych, przy czym minimalna grubość nawierzchni ma wynosić 6,00 cm

Pyt. 2 – Tak – Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej PU zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.

Pyt. 3 - Kolor nawierzchni poliuretanowej:

- boiska, bieżni oraz rozbiegu do skoku w dal - czerwony

- placu zabaw - zielony

Pyt. 4 – Brak sieci i kolizji

Pyt. 5 – Tak – Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową oraz techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia

Pyt. 6 – Zamawiający jest w trakcie uzyskiwania decyzji na usunięcie drzew

Pyt. 7 – Przedmiar nie był modyfikowany po udzielonych odpowiedziach przez Zamawiającego.

Pyt. 8 – Brak bezpośredniego dojazdu. Na etapie realizacji robót Kierownik budowy powinien uzgodnić organizację placu budowy, w tym dojazd z właścicielami przyległych działek. Na działce nr ewid. 142/4 (teren szkoły) istnieje wykonany ciąg pieszo-jezdny z kostki grubości

8,00 cm o szerokości 6,00m – wykorzystanie wskazanej drogi możliwe będzie po uzyskaniu zgody Wykonawcy ze względu na obowiązującą gwarancję.

Pyt. 9 - Zamawiający w § 17 ust. 1 pkt 2) umowy wprowadza zmiany określone w lit. h) o poniższym brzmieniu:

h) w razie zmian spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi przez co rozumie się w odbiegające o minimum 10% od typowych warunków atmosferycznych, a także takie warunki atmosferyczne, które w bezpośredni sposób wpływają na niemożność z technologicznego punktu widzenia realizacji: robót, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów zgodnie z zaleceniami producentów urządzeń i materiałów, możliwa będzie zmiana sposobu wykonania robót, terminu zakończenia (nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności), za typowe warunki atmosferyczne dla zmiany odnoszącej się do wielkości zmiany przewyższającej 10% typowych warunków uznaje się średnią warunków pogodowych w danym miesiącu w województwie lubuskim w okresie ostatniego roku przed dniem podpisania Umowy, ustalone na podstawie danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki

Wodnej

Pyt. 10 - Zamawiający w § 17 ust. 1 pkt 2) umowy dopisuje lit. j) o poniższym brzmieniu:

j) zmiana wynagrodzenia umownego brutto będzie możliwa również w sytuacji nadzwyczajnego wzrostu cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, gdy zmiana ceny materiałów lub kosztów przekroczy 20% w stosunku do cen materiałów lub kosztów wskazanych w kosztorysie ofertowym opracowanym przez Wykonawcę pomocniczo przy składaniu oferty i będzie wynikać z sytuacji gospodarczej i politycznej kraju Wykonawcy lub kraju jego dostawców. Zmiana wynagrodzenia w tym trybie nie może prowadzić do wzrostu zysku Wykonawcy, a jedynie ma prowadzić do zrekompensowania kosztów jakie będzie ponosił w związku z realizacją Umowy. Wykonawca zobowiązany będzie do wykazania tych zmian za pomocą rzetelnych środków dowodowych oraz przedstawi Zamawiającemu dokumenty zakupu jak i szczegółową kalkulację cen materiałów lub kosztów według stanu po danej zmianie cen materiałów lub kosztów oraz wskaże kwotę (w tym przedłoży kosztorys szczegółowy) o jaką wynagrodzenie umowne powinno ulec zmianie. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy będzie określana z uwzględnieniem procentowej zmiany cen materiałów lub kosztów, przy czym o wartość nie większą niż wynikająca ze wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w miesiącu poprzedzającym miesiąc zmiany wysokości wynagrodzenia, w stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego. Bazowym odniesieniem wartościowym ewentualnych zmian będą stosowne wskaźniki GUS obowiązujące na moment sporządzenia oferty. Zmiana wynagrodzenia dotyczyć będzie tylko tej części zamówienia, która nie została wykonana do dnia złożenia wniosku o zmianę. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia jaką dopuszcza Zamawiający nie może przekroczyć 5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 Umowy.

Pyt. 11. - Należy uwzględnić długość 140 m.

Z upoważnienia Burmistrza
Główny specjalista ds.
zamówień publicznych