

Starostwo Powiatowe w Chojnicach
Wydział Geodezji
ul. Człuchowska 38, 89-600 Chojnice

Chojnice, dn. 19.11.2020 r.

Znak sprawy: GE.6630.315.2020

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
z dnia 19.11.2020 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.)

Przedmiot narady:	Sieć wodociągowa wraz z przyłączami do granicy działek przebiegająca w obrębie geodezyjnym Będźmierowice na dz. nr 174/1 oraz w obrębie geodezyjnym Łąg Kolonia dz. nr 511, 351.
Lokalizacja:	Będźmierowice, dz.: 174/1, Łąg Kolonia, dz.: 351, 511
Wnioskodawca:	PRACOWNIA PROJEKTÓW KLEMENS NORBERT JAŹDŹEWSKI ul. Młyńska 4, 89-600 Chojnice
Przewodniczący:	Andrzej Kaptur
Miejsce narady:	Chojnice
Sposób przeprowadzenia narady:	częściowo stacjonarny, częściowo elektroniczny
Data wpływu:	29.10.2020 r.

PODSUMOWNIE NARADY

Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestników.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji w Chojnicach	Uzgodniono drogą elektroniczną – uwagi w załączniku nr 639/2020 z dn. 13.11.2020 r.	Tomasz Zieliński
2	Orange Polska S. A.	Nie stawiał się (nie wniósł uwag).	
3	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku, Gazownia w Chojnicach	Uzgodniono drogą elektroniczną – bez uwag.	Gabriela Karpińska
4	Miejskie Wodociągi Sp. z o.o. w Chojnicach		Jakub Rach
5	SEC Chojnice Sp. z o.o.	Uzgodniono drogą elektroniczną – bez uwag.	Michał Draszanowski
6	PETRUS Sp. z o.o. w Chojnicach	Uzgodniono drogą elektroniczną – bez uwag.	Józef Słomiński
7	UM Chojnice Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Uzgodniono drogą elektroniczną – bez uwag.	Tadeusz Rudnik

8	Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku	Nie stawiał się (nie wniósł uwag).	Paweł Kempinski
9	ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. RO Bydgoszcz	Nie stawiał się (nie wniósł uwag).	Jakub Jaroch
10	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chojnicach		
11	NETIA S.A.	Uzgodniono drogą elektroniczną – bez uwag.	Krzysztof Osiecki

UWAGA: Brak podpisu uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej, biorącego udział w naradzie w sposób stacjonarny, jest jednoznaczny z jego nieobecnością.

Przewodniczący Narady Koordynacyjnej

Z up. Starosty

Andrzej Kaptur
Przewodniczący
narady koordynacyjnej

.....
Podpis przewodniczącego narady

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SKALA 1:500

Mapa do celów projektowych
Skala 1:500
Województwo: pomorskie
Powiat: chojnicki
Jednostka ewidencyjna: 220204, 5 Czersk-G,
Obszar ewidencyjny: Nr 0002 Będzmirowice, Nr 0012 Łąg Kolonia
Działka: 174/1, 173/1, 173/4, 173/5, 190/3, 190/4
arkusz mapy: 6.208.21.01.4.4
1 osnowa układ państwowy 2000?, poziom odniesienia PL-EVRF 2007-NH
2 wykonano na podstawie mapy numerycznej
oraz pomiaru uzupełniającego
3 granic nie ustalono, granice przyjęto z PODGiK Chojnice
4 obciążenia gruntowych nie badano
5 mapę wykonano dnia 07.09.2020r.

Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń
podziemnych, dla których brak informacji
branżowych i nie zostały odnalezione
w terenie w czasie wykonywania
ID.6640.2716.2020

- LEGENDA:**
- PE090 - Proj. sieć wodociągowa
 - PE032 - Proj. sieć wodociągowa
 - HP1 - Projektowane hydranty nadziemne DN80
 - Istn. sieć wodociągowa
 - Istn. sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej
 - Istn. kabel eN
 - Proj. kabel telekomunikacyjny
 - Zakres objęty odrębnym opracowaniem w gestii Wojewody Pomorskiego

Pewniąc się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	Starosta Chojnicki
Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej	6640.2716.2020
Wykonawca prac geodezyjnych	GEOAS Adam Synak
Numer oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywną weryfikacji	PROTOKÓŁ WERYFIKACJI z dnia 14.09.2020 r. Nr 6640.2716.2020.14915
Imię i Nazwisko oraz nr uprawnień Zawodowych kierownika prac	BOGDAN STRAMOL GEODETA świad. nadania upr. 13050, 14474 Bogdan Stramol, nr upr. 13039, 14474

GEOAS Adam Synak
ul. Gdańska 50, 89-600 Chojnice
NIP 5551915643 REGON 221648744
tel. 506 354 212

inż. Adam Synak
Geodeta

STAROSTA CHOJNICKI
Niniejsza dokumentacja nr GE.6630 3.15.2020
była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej w
siedzibie Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w
Chojnicach przy ulicy Człuchowskiej 38 dnia 19.11.2020
w formie:
☐ zebrania zainteresowanych podmiotów
☒ za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Z upr. Starosty.....

Andrzej Kaptur
Przewodniczący
narady koordynacyjnej

Oświadczamy, że projekt budowlany opracowano na bazie mapy sytuacyjno-wysokościowej,
która jest zgodna z oryginałem przyjętym do zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Chojnicach, pod numerem:
KERG 6640.2716.2020

PRACOWNIA PROJEKTÓW			
architektura ♦ konstrukcje ♦ instalacje			
Tel./Fax (52) 397-29-19 89-600 Chojnice ul. Młyńska 4			
Nazwa i miejsce inwestycji Projekt sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy działek w miejscowości Będzmirowice od drogi krajowej nr 22 do projektowanej sieci w działce 174/1 (dz. nr 511: 351, 174)	Projektant mgr inż. BARBARA JAŻDŻEWSKA upr. do proj. i kierowania robotami w zakr. sieci i inst. w k.c.o. i gaz nr upr. GP-KZ 7342/239/03, GP-KZ 7342/163/94	Podpis	
Asystent projektanta	mgr inż. MAGDA SZYNSZEKA	Podpis	
Przedmiot Projekt zagospodarowania terenu	Sprawdzający mgr inż. ANNA RZONCA upr. do proj. i kierowania robotami bud. bez ograniczeń w spec. inst. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepln., went., gaz, wod. kan. nr upr. POM/0007/PWBS/17	Podpis	
Stadium Branża	Projekt tech. Sanitarna	Data 27.10.2020r.	Nr rys. 1

UZGODNIENIE NR ...639/20...

Ustala się dwumetrową strefę ochronną z każdej strony kabla, którego należy zlokalizować we własnym zakresie. W strefie ochronnej prace należy prowadzić ręcznie. Wszystkie skrzyżowania i zbliżenia do naszych linii kablowych i napowietrznych należy wykonać zgodnie z PN-76/E-05125; PN 98/E-05100-1; N SEP-E-003; N SEP-E-004. Uzgodnienie należy uaktualnić przed rozpoczęciem robót i powiadomić tutejszy Rejon o dokonanych terminie ich rozpoczęcia z zachowaniem 7-dniowego wyprzedzenia. Na oznaczonym terenie mogą znajdować się kable nie będące własnością RD Chojnice.

Uzgodniono zakres robót przewidzianym
bez uwagi

Uzgodnienie ważne 2 lata

Chojnice dnia 13.11.2020

