

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę placu zabaw dla dzieci starszych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Skoczowie przy ul. ks. J. E. Mocko”.

Na podstawie art. 284 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), w związku z zapytaniem do treści specyfikacji warunków zamówienia, przekazuję treść zapytania Wykonawcy oraz odpowiedź:

Pytanie 1

Proszę o informacje czy Zamawiający dopuści wykonanie słupa oświetleniowego w wersji stal ocynkowana? - producent lamp stwierdza, że ze względu na bezpieczeństwo biorąc pod uwagę ciężar i ilość opraw słup aluminiowy należy zastąpić słupem stalowym ocynkowanym?

Odpowiedź

Zgodnie z przedmiarem robót, w ofercie należy uwzględnić dostawę i montaż słupa oświetleniowego aluminiowego o wysokości 7 m wraz z fundamentem betonowym.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy, dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert, terminu wniesienia wadium oraz terminu związania ofertą; godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Tym samym zmianie ulegają stosowne zapisy rozdziału XXII, XXIII, XXIV i XXV SWZ:

Termin wnoszenia wadium: 23.02.2023r. do godz. 09:00

Termin składania ofert: 23.02.2023r. do godz. 09:00

Termin związania ofertą: 24.03.2023r.

Termin otwarcia ofert: 23.02.2023r. godz. 09:05


BURNIETZ
Mirosław Sitko

**NACZELNIK WYDZIAŁU
INWESTYCJI, ROZWOJU
I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**


Katarzyna Halska

