



GMINA PAKOŚĆ

Pakość, 27 listopada 2023 r.

ZP.271.1.12.2023.MG

Do Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2 na realizację zamówienia pn.: „**Poszerzenie bazy sportowo- rekreacyjnej w Jankowie**”.

Zamawiający Gmina Pakość na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pyt.1:

Zwracam się z prośbą o szczegółowe określenie parametrów roślin, które należy uwzględnić co do ich gatunku, ilości danego gatunku oraz wysokości.

Odp.: *Zgodnie z częścią rysunkową i opisową Projektu zagospodarowania terenu, pkt. 3 - Ukształtowanie terenu i zieleni: dopuszcza się nasadzenia roślin o wysokości min. 0,6m. Wśród nasadzeń proponuje się: Tuje, Jarząb pospolity, Katalpy, Bluszcz pospolity, żywopłot np. Laurowiśnia wschodnia, Ligustr pospolity, Grab pospolity (min. 36 sztuk łącznie). Drzewa owocowe np. Jabłoń Antonówka, Wiśnia – odmiana samopylna np. Szklanka (3 szt.). Ostateczne gatunki i odmiany należy potwierdzić z Zamawiającym przy realizacji zlecenia. Projektuje się dwa rzędy drzew (6 sztuk) akcentujące główne wejście do obiektu wiaty biesiadnej. Drzewa pozwalające na formowanie korony do foremnych kształtów, np. Jarząb szwedzki, Jarząb pospolity, wys. sadzonki min. 1m.*

Pyt.2:

Czy maszt flagowy wchodzi w zakres niniejszego postępowania ? Jeśli tak proszę o określenie jego ilości oraz parametrów

Odp.: *Maszt flagowy wchodzi w zakres postępowania. Długość (wysokość) min. 6m. Materiał Aluminium, powierzchnia anodowana na kolor srebrny lub włókno szklane (kompozytowy). Średnica (góra/dół) min. 50mm/80mm. Długie gniazdo podstawy zapewniające stabilność. Typ mocowania: zabetonowanie. Maszt w zestawie ze stalową stopką, głowicą i prowadnicą sznura. Orientacyjna wielkość flagi 90x150 cm z haczykami, gramatura min. 120 g/m.*

Pyt.3:

Proszę o określenie konstrukcji urządzeń zabawowych (stal czy drewno) ?

Odp.: *Urządzenia dopasować materiałem i stylem do istniejących urządzeń tj. domek ze zjeżdżalnią. Huśtawka wahadłowa słupy drewniane, pozostałe urządzenia metalowe.*

Elementy metalowe: drabinki, poręcze– oczyszczane w procesie piaskowania. Zabezpieczone przed korozją przez malowanie proszkowe farbami odpornymi na warunki atmosferyczne. Elementy złączne: nakrętki, śruby, podkładki wykonane ze stali cynkowanej. Zawiesia huśtawek wykonane ze stali cynkowanej, łożyskowane. Łańcuchy ze stali cynkowanej 6 mm.



Siedziska wykonane z aluminium i stali, pokryte miękkim poliuretanem. Liny polipropylenowe o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym. Sprężyny bujaków wykonane ze stali sprężynowej o średnicy 20 mm. Oczyszczane w procesie piaskowania, malowane proszkowo farbami odpornymi na warunki atmosferyczne. Zaśleпки śrub i łączeń wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową. Uchwyty bujaków wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową. Drewno iglaste rdzeniowe, impregnowane. Słupy drewniane mocowane do gruntu za pomocą stalowych kotew, oczyszczanych w procesie piaskowania i malowanych proszkowo. Antypoślizgowa wodoodporna sklejka, pokryta filmem fenolowym, odporna na ścieranie.

Zatwierdzam
Zygmunt Groń
BURMISTRZ PAKOŚCI