

Znak sprawy: In.III.271.10.2024

Radom, dnia 03.06.2024 r.

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: **Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko - ORLIK 2012” przy PSP Nr 24, PSP Nr 15, PSP Nr 21 i PSP Nr 30 w Radomiu - wymiana opraw oświetleniowych boisk na oprawy typu LED.**

1. Zamawiający, tj. Gmina Miasta Radomia, w dniu 03.06.2024r. otrzymał zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) dla w/w przetargu.

Zamawiający przedstawia poniżej treść przedmiotowego zapytania zachowując jego oryginalną pisownię:

*„w związku z koniecznością doboru nowych poprzeczek do masztów - zgodnie z SIWZ proszę o informację o danych technicznych obecnych masztów (producent, karta katalogowa, data montażu, obliczenia nośności)”*

2. Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia iż:

Montaż nowych poprzeczek występuje przy PSP nr 30 w ilości 2 szt. Na powyższym obiekcie znajdują się istniejące maszty oświetleniowe firmy MABO Szczecin wyprodukowane w 2009 r. (Słup stalowy oświetleniowy MABO 9/60/40, nr partii 684, wytrzymałość na obciążenia poziome  $C \times V = 20m/s$ , powierzchnia nawietrzna  $0,5 m^2$ , waga wyposażenia 50 kg)

W/w wyjaśnienie stanowi integralną część SWZ.

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO  
KOMISJI PRZETARGOWEJ

KIEROWNIK  
Referatu Inwestycji  
Oświatowo-Kulturalnych  
*[Podpis]*  
inż. Łukasz Walczak