



Zamawiający:
Gmina Ustrzyki Dolne
ul. Mikołaja Kopernika 1
38-700 Ustrzyki Dolne

Wszyscy uczestnicy postępowania

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści Zapytania ofertowego

Dotyczy: „Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Dwernickiego”

Zamawiający informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęły pytania od wykonawców. Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Czy dopuszcza Zamawiający zamianę studzienek z DN 1000 na studzienki DN 600 tworzywo PP lub PVC ze względu na trudne warunki posadowienia o numerach KS 43,32,2?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zamianę studzienki betonowej KS43 z DN1000 na studzienkę tworzywową DN600 z PP lub PVC. Pozostałe studzienki (KS32, KS2) należy zastosować zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 2:

Czy dopuszcza Zamawiający zamianę rur PE250 na PE200 na odcinku podwiertu o długości 125 mb?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zamianę średnicy rury przewodowej Ø250x14.8mm na Ø225x13.4mm (wew. 199,4mm) na odcinku KS44 – KS43 – KS32 – KS3 o łącznej długości 98,5 m. Przewiert na odcinku KS3 – KS2 o długości 26,5 m należy wykonać zgodnie z projektem przekroczenia drogi powiatowej nr 896, z zachowaniem projektowanej średnicy rury przewodowej.

BURMISTRZ

mgr Bartosz Romowicz

Kierownik zamawiającego

Dokument przygotował: Paweł Ziemia, Stanowisko: Podinspektor, Wydział: Inwestycji, Drogownictwa i Zamówień Publicznych, adres e-mail: p.ziemia@ustrzyki-dolne.pl, nr tel.: 13 460 80 05
Dokument sprawdził i zatwierdził: Jacek Kłodowski, Stanowisko: Kierownik, Wydział: Inwestycji, Drogownictwa i Zamówień Publicznych

Otrzymują:

1x Adresat,
1x A/a

mgr inż. Jacek Kłodowski
KIEROWNIK
Wydziału Inwestycji, Drogownictwa
i Zamówień Publicznych