



□ Uziom prętowy L-1500mm D-20mm typ 219/ ST

--- Przewód okrągły Cu s-16mm²

Uwaga

Przewód uziemiający układać w ziemi na głębokości 0,5m

Projektant	mgr inż. Leon Krefft	Uprawnienia	202/72/Wm	specj. instalacji urządzeń elektrycznych	Podpis
Sprawdzający		Uprawnienia			Podpis
Obiekt Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grochotów gm Strzegom		Skala		Stadium	P.B.
		Inwestor	WIK STRZEGOM		
Nazwa rysunku	JEDNOBIEGUNOWY SCHEMAT INSTALACJI UZIEMIAJĄCEJ P1G	Data	9-2020	nr rysunku	E2
OF PROJEKT Usługi Projektowe					