



WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY

34 -120 Andrychów; ul. J. Dąbrowskiego 19

tel.(33) 875-75-76; 875-24-46 (47); 875-45-41; fax (33) 875-45-59; www.szpital.info.pl; e-mail:szpital@szpital.info.pl

NIP- 551-21-23-091
PKD- 8610Z
REGON- 000805666
KONTO – Bank Pekao S.A.
06 1240 4748 1111
0000 4872 7945

Nasz znak:

TZ/2500/1/2023

Andrychów dn., 08.02.2023 r.

INFORMACJA O WPŁYNIĘCIU PYTAŃ DO TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn.: „Utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży przy Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie” – znak sprawy: TZ/2500/1/2023

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego, dalej „Zamawiający”, na podstawie art. 284 ust. 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej „ustawa Pzp” informuje, że w postępowaniu zostały złożone pytania i poniżej podaje treść pytań i udzielonych odpowiedzi.

Pytanie nr 1

Branża elektryczna. Proszę o udostępnienie szczegółowej specyfikacji głównego wyłącznika przeciwpożarowego typu CX2004, tj.: typ komponentu wykonawczego (wyłącznik lub rozłącznik), ilość biegunów, prąd znamionowy, prąd zwarciovowy dla Urządzenia wykonawczego UW PWP; typ urządzenia sygnalizacyjnego US PWP oraz typ urządzenia uruchamiającego UW PWP.

Odpowiedź: Wyłącznik ppoż należy wykonać jako certyfikowane urządzenie firmy Cerbex typu CX2004 (lub równoważny), którego element wykonawczy to wyłącznik 80A/36kA. Urządzenie uruchamiające i sygnalizacyjne musi być zgodne z certyfikatem krajowej oceny technicznej - (lub równoważny).

Powyższe wyjaśnienie stanowi integralną część SWZ.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala
Psychiatrycznego w Andrychowie

Piotr Kopijas

Otrzymują:
1 x https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_andrychow
1 x a/a