

do wszystkich Wykonawców

dotyczy: Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie podstawowym na realizację zadania „Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Gorlice w celu poprawy jakości życia mieszkańców i zrównoważonego rozwoju miasta - basen kąpielowy otwarty etap I” w trybie zaprojektuj i wybuduj.

Zapytania Wykonawcy i wyjaśnienia Zamawiającego

Pytanie:

W związku z nadesłanymi odpowiedziami na pytania dotyczące rozwiązań technicznych wykonania niecek basenowych prosimy o potwierdzenie możliwości wykonania niecek basenowych w technologii płyt i ścian żelbetowych pokrytych folią basenową PVC. Częściowo Inwestor zezwolił na to rozwiązanie zatwierdzając możliwość wykonanie dna niecki basenowej w technologii płyty żelbetowej wyłożonej folią basenową PVC. Takie rozwiązanie jest kompletnym systemem stosowanym przy wykonywaniu basenów zewnętrznych i wewnętrznych zarówno publicznych jak i prywatnych. Zastosowanie takiej technologii pozwoli Inwestorowi na zwiększenie ilości i konkurencyjności ofert, zmniejszenia kosztów wykonania Inwestycji oraz zachowanie przejrzystości przetargu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wykonania niecki basenowej jako żelbetowej, technologia ta nie mieści się w kanonie postępu technologicznego – wskazana technologia znacznie pogorszyłaby przyjęte w PFU standardy i parametry użytkowe basenu zewnętrznego. Zgodnie z odpowiedzią udzieloną w dniu 04.02.2022 r. Zamawiający dopuścił zastosowanie technologii wykonania niecki basenowej ze stali nierdzewnej w systemie paneli stalowych powlekanych na etapie produkcji na gorąco folią PVC o grubości 0,5 mm.

Ko:

- 1) Strona internetowa prowadzonego postępowania
- 2) a/a

.....
KIEROWNIK
MISTRZA

.....
Kierownik
(podpis kierownika Zamawiającego)