


## Stacja transformatorowa Reczpol 5

### obwód nr 1



#### UWAGI:

1. Układ pomiarowy i sterujący zainstalowany w szafie SO zlokalizowanej na stacji transformatorowej "Reczpol 5"

#### LEGENDA:

—●— - istn. oprawy oświetleniowe do wymiany na oprawy LED

	Slup nn nr 1/5/1	Slup nn nr 6/5/1	Slup nn nr 9/5/1	Slup nn nr 11/5/1	SUMA
Oprawa LED 50W	1	1	1	1	4

Ilość opraw wymienianych na LED [szt.]	Moc wymienianych opraw przed wymianą [W]	Moc wymienianych opraw po wymianie [W]	Spadek mocy opraw oświetleniowych [%]
4	400	200	50

SPEC-ELEKTRO Projektowanie, Wykonawstwo i Pomiary Elektryczne Marcin Wieczorek		Korytniki 9/7 37-741 Krasiczyn tel.: 668 113 433	
Projektant:	Marcin Wieczorek	Upr. nr: PDK/0039/PWOE/16	
Inwestor:	Gmina Krzywca Krzywca 36, 37-755 Krzywca		
Obiekt:	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Krzywca		
Rys. nr 16	Schemat istniejącej linii oświetlenia ulicznego, zasilanej ze stacji transformatorowej "Reczpol 5"		Skala: -
Branża: Elektryczna		Stadium: Projekt Wykonawczy	Data: 12.2023