


Stacja transformatorowa Reczpol 3
obwody nr 1 i 2



UWAGI:

1. Układ pomiarowy i sterujący zainstalowany w rozdzielnicy na stacji transformatorowej "Reczpol 3"

LEGENDA:

—●— - istn. oprawy oświetleniowe do wymiany na oprawy LED

Ilość opraw wymienianych na LED [szt.]	Moc wymienianych opraw przed wymianą [W]	Moc wymienianych opraw po wymianie [W]	Spadek mocy opraw oświetleniowych [%]
10	1250	500	60

	Slup nr 23/1	Slup nr 16/3/1	Slup nr 24/3/1	Slup nr 31/3/1	Slup nr 2/3/2	Slup nr 6/3/2	Slup nr 7/3/2	Slup nr 10/3/2	Slup nr 13/3/2	SUMA
Oprawa LED 50W	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10

SPEC-ELEKTRO Projektowanie, Wykonawstwo i Pomiary Elektryczne Marcin Wieczorek			Korytniki 9/7 37-741 Krasiczyn tel.: 668 113 433
Projektant:	Marcin Wieczorek	Upr. nr: PDK/0039/PWOWE/16	
Inwestor:	Gmina Krzywczu Krzywczu 36, 37-755 Krzywczu		
Obiekt:	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Krzywczu		
Rys. nr 15	Schemat istniejącej linii oświetlenia ulicznego, zasilanej ze stacji transformatorowej Reczpol 3		Skala: -
Branża: Elektryczna		Stadium: Projekt Wykonawczy	Data: 12.2023