

7 AB

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o., ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne

GMINA DOBRZYCA
Ul. Rynek 14
63-330 Dobrzyca

URZĄD MIEJSCOWY
DOBRZYCA

Wniosek 23.09.2021
nr. 7188/2221
zał.
podpis.

E-Mail
hubert.jeruzal@gen.com.pl

Telefax
(+48.61) 829 98 22

Telefon
(+48.61) 829 98 28

Data
21.09.2021r.

Wasz znak / Wasze pismo

Nasz znak / Nasze pismo
DET/DT/HJ/21/8421

Dotyczy: Uzgodnienie projektu pt. „Przebudowa drogi gminnej nr 628575P w Dobrzycy (ul. Klonów)”

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 16.09.2021r., które wpłynęło dn. 20.09.2021r. w sprawie aktualizacji uzgodnienia przebudowy drogi gminnej ul. Klonów w m. Dobrzyca nr 1752/DET/19 z dn. 19.08.2019r. G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o. o. uzgadnia realizację ww. inwestycji w zakresie dotyczącym sieci gazowej na niżej podanych warunkach.

Nr uzgodnienia: **2212/DET/21**

1. Budowę drogi nad gazociągami wykonać przy zachowaniu przepisów określonych w obowiązującym *Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie*. Prace montażowe wykonywać pod nadzorem przedstawiciela G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. O/Twardogóra. Sieć gazowa została wybudowana w okresie pomiędzy datą 12.12.2001r., a datą 26.04.2013r. z czym wiążą się inne strefy kontrolowane opisane w Załączniku nr.2 *Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie*.
2. W miejscach przejścia gazociągów średniego ciśnienia pod projektowanymi drogami, zjazdami – gazociągi należy zabezpieczyć rurą ochronną dwudzielną o odpowiednio dobranych parametrach i średnicach, wyprowadzoną poza krawędź drogi zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Należy zwrócić uwagę na miejsca przecięcia gazociągu z krawężnikami i opornikami, a podczas ich montażu nie umieszczać krawężników i oporników wzdłuż jego osi. Szczególną uwagę zwrócić na fragment gazociągu na wysokości dz. nr 834/2 gdzie oś gazociągu pokrywa się z osią krawężnika. Dopuszcza się przegłębienie gazociągu w tym miejscu przy zachowaniu odległości z § 14 pkt. 3 *Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie*. Prace wykonywać pod nadzorem pracowników G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. oddział w Twardogórze
4. Projektowaną sieć i przyłącza kanalizacji deszczowej w stosunku do gazociągu średniego ciśnienia wykonać zgodnie z zapisami (w tym odległościami) określonymi w obowiązującym *Rozporządzeniem Ministra*

Zarząd: Falko Thormeier (Prezes Zarządu), Jaromir Lipiec, Ireneusz Sawicki
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydz. Gosp. KRS nr 0000490202
Kapitał Zakładowy PLN 158.167.550,00 (w pełni wpłacony)
mBank S.A., nr konta 22 1140 1977 0000 3015 2900 1001

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o.
Siedziba: ul. Dorczyka 1, PL-62-080 Tarnowo Podgórne
Tel. +48 61 829 98 20, Fax +48 61 829 98 22
E-mail: gen@gen.com.pl, Internet: www.gen.com.pl
NIP 669-050-27-73 REGON 330017284

Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie. Prace montażowe wykonywać pod nadzorem przedstawiciela G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. O/Twardogóra. **Przy przekroczeniach należy zachować pionowe odległości normatywne oraz stosować rury osłonowe.** Sieć gazowa została wybudowana w okresie pomiędzy datą 12.12.2001r., a datą 26.04.2013r., strefy kontrolowane zgodnie z Załącznikiem nr.2 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie.

5. **Wpusty deszczowe, studnie kanalizacji deszczowej umieszczać poza strefą kontrolowaną gazociągu. Szczególną uwagę należy zwrócić na zbliżenie do studni nr D10. W miejscu zbliżenia zastosować na gazociągu rurę ochronną dwudzielną której końce zostaną wyprowadzone na odległość min. 1,5 m od miejsca zbliżenia do studni.**
6. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac należy dokładnie określić głębokość posadowienia gazociągu, a także określić jego rzeczywisty przebieg w terenie na podstawie istniejących słupków oznacznikowych i skrzynek ulicznych oraz poprzez ręczne wykonanie przekopów próbnych.
7. Wykonawca robót zobowiązany jest do pisemnego poinformowania G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. O/Twardogóra o planowanym rozpoczęciu prac, na co najmniej siedem dni przed ich planowanym rozpoczęciem.
8. Wszelkie prace ziemne w obrębie strefy kontrolowanej gazociągu można prowadzić wyłącznie ręcznie pod nadzorem przedstawiciela G.EN. GAZ ENERGIA O/Twardogóra.
9. W przypadku uszkodzenia lub zerwania w trakcie prac ziemnych, żółtej taśmy ostrzegawczej, ułożonej ok. 0,2 – 0,4 m nad gazociągiem i/lub przewodu lokalizacyjnego, Wykonawca zobowiązany jest do ułożenia nowego odcinka taśmy i/lub przewodu - z zachowaniem ciągłości elektrycznej.
10. W przypadku uszkodzenia gazociągu Wykonawca zostanie obciążony wszelkimi kosztami powstałymi w następstwie uszkodzenia, w tym także przerw w dostawach gazu dla odbiorców, przywrócenia pracy stacji redukcyjnej gazu, itp.
11. Uzgodnienie jest ważne łącznie z załącznikiem mapowym przez okres dwóch lat od daty niniejszego pisma.

Z wyrazami szacunku

Arieta Wojciechowska

Inspektor Nadzoru Technicznego

Hubert Jeruzal

Specjalista Ds. Technicznych

Do wiadomości:

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o.
Oddział w Twardogórze
56-416 Twardogóra
ul. Ogrodowa 11

tel.: +48 71 315 05 05
tel.: +48 71 399 64 01
fax: +48 71 399 64 06

Zarząd: Falko Thormeier (Prezes Zarządu), Paweł Chałupka, Ireneusz Sawicki
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydz. Gosp. KRS nr 0000490202
Kapitał Zakładowy PLN 158.167.550,00 (w pełni wpłacony)
mBank S.A., nr konta 22 1140 1977 0000 3015 2900 1001

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o.
Siedziba: ul. Dorczyka 1, PL-62-080 Tarnowo Podgórne
Tel. +48 61 829 98 20, Fax +48 61 829 98 22
E-mail: gen@gen.com.pl, Internet: www.gen.com.pl
NIP 669-050-27-73 REGON 330017284