



## BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKOKI

---

Skoki, dnia 28.04.2020 r.

Sprawę prowadzi:  
Adam Zdanowski  
tel. 61/89-25-804

ZP.271.3.2020

### WYKONAWCY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowę wodociągu na terenie działek im. H. Cegielskiego w Skokach”

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zmianami) do Zamawiającego zostało wniesione pytanie, na które Zamawiający udziela poniższej odpowiedzi :

#### **Pytanie**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie rur PE o tych samych średnicach i parametrach.

#### **Odpowiedź :**

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie rur PE zamiast rur PVC 110 mm PN10, o średnicy i parametrach wymaganych przez Zamawiającego. W tym przypadku, należy również uwzględnić, aby pozostała armatura do zamontowania na tym wodociągu, pasowała do zmienionego przewodu na rurę PE, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów przez Gminę Skoki.

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki  
Tadeusz Kłós

*/podpisano elektronicznie/*