Agregat skraplający

Freon w ziemi pod trawnikiem w osłonie Arot ziemny–gł. 0,5m

Pion w górę pod strop parteru

Tablet umożliwiający wyłączenie całego systemu po godzinach pracy

Pion w korytku PCV – malowanym w kolorze elewacji

Dalej istniejącym kanałem ponad dach

APARAT WYCIĄGOWY IRB 200 A1 z płynną regulacją wydajności. Prod. Östberg

Włączenie skroplin poprzez syfon do umywalki

Włączenie skroplin poprzez syfon do umywalki

OKAP KUCHENNY VESTFROST TYP VE-90RSABR

4200W jednostka podstropowa

620 m3/h

KW 700X160

4200W jednostka podstropowa

3600W

3600W

1.1 Hp25

1.2 ± 0,00=100,60mnpm

1.3 Qchł=1400W

1.4 Qchł=1400W

1.5

1.6 Qchł=1400W

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11 Qchł=4100W

1.12

1.13 Qchł=2700W

1.14 Qchł=1500W

1.16

1.17

1.18

1.19 Qchł=2600W

1.20 Qchł=3200W

K.1

1.2/1 FXAQ40A

1.2/2 FXAQ40A

1.3 FXAQ15A

1.4 FXAQ18A

1.6 FXAQ15A

1.11 FXHQ63A

1.13/1.12 FXAQ32A

1.14 FXAQ20A

1.17/1 FXHQ63A

1.17/2 FXHQ63A

1.19 FXAQ32A

1.20 FXAC40A

podciąg 2.2.5

nadproże 2.2

podciąg 2.2.7

podciąg 2.2.8

podciąg 2.2.10

podciąg 2.2.12

podciąg 2.2.11

nadproże 2.2.1

0,02

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

NR. POM	POMIESZCZENIE	POW. (m2)	POSADZKI	ŚCIANY	UWAGI
a	b	c	d	e	f
1.1	Wiatrołap	8,63	A		
1.2	Hall	93,45	A		
1.3	Księgowość	14,41	B		
1.4	Kasa	15,83	B		
1.5	Pom. gosp.	1,90	C		
1.6	Administracja	17,55	B		
1.7	Magazynek	7,12	B		
1.8	WC męskie	9,85	C		
1.9	WC niepełnosprawnych	4,86	C		
1.10	WC damskie	10,78	C		
1.11	Pokój socjalny	25,83	C		
1.12	Główna księgowa	12,03	B		
1.13	Księgowość, Marketing	14,87	B		
1.14	Księgowość	13,46	B		
1.15	Zaplecze świetlicy	6,19	C		
1.16	Szatnia	6,91	C		
1.17	Świetlica	102,54	E		
1.18	Przedsionek	4,67	A		
1.19	Pokój ochrony	7,69	B		
1.20	Monitoring p.poż.	10,63	A		
K1	Klatka schodowa	10,04	A		
	Ogółem	399,22			

2.13 — NUMER POMIESZCZENIA

FXAQ25A — TYP URZĄDZENIA

CHŁODNICTWO

WEWNIEW

— JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA PODSTROPOWA

— JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA ŚCIENNA

— PION W GÓRĘ I W DÓŁ

— PION W DÓŁ

— PION W GÓRĘ

— PROPONOWANA TRASA SKROPLIN KLEJONE PCV WODOVCIĄGOWEØ20 LUB ELASTYCZNE PE Ø15

nazwa projektu : *Projekt techniczny klimatyzacji budynku biurowego Lasów Państwowych Nadleśnictwo Kolbudy*

lokalizacja : *Kolbudy ul.Osiedle Leśników 15*

branża : *sanitarna – wentylacja klimatyzacja*

projektował: *mgr inż. Grzegorz Walukiewicz* upr.bud.POM/0307/PWBS/19 spec.: instalacyjna

sprawdził: *mgr inż. Wojciech Kowiel* upr.proj.1848/Gd/85 spec.: instalacyjna

nazwa rysunku : *Rzut parteru*

BIURO TECHNICZNE KOWIEL
83–050 BĄKOWO
ul.Wieczornych Mgieł 21
tel./fax (0 58) 346 80 26

FAZA : Projekt Techniczny

skala : 1:100

data : V 2023 r.

nr rys. : 1