

**Jarosław Ciurko – pełnomocnik
Gminy Oława
Plac M.J. Piłsudskiego 1/1u/a
55-200 Oława**

Dot. Wydania warunków technicznych przyłączenia budynku istniejącego – proj. Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania na projektowaną bibliotekę na działce nr 733/2 w miejscowości **Osiek**.

Wpięcie do sieci wodociągowej jest możliwe po opracowaniu i dostarczeniu do UG Oława 2 egzemplarzy planu sytuacyjnego przyłącza wodociągowego wykonanego w oparciu o aktualny geodezyjny plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000.

Plan przyłącza wodociągowego powinien spełniać następujące warunki:

1. Studnię wodomierzową należy zabudować na istniejącym przyłączy wodociągowym wOA32 w odległości nie większej niż 3 metrów od sieci wodociągowej.
2. Przyłączy należy wyposażyć w wodomierz oraz zawory odcinające oraz zawór antyskażeniowy i konsolę wodomierzową.
3. Studnię wodomierzową zainwentaryzować geodezyjnie.
4. Należy dokonać zgłoszenia rozpoczęcia robót – zgodnie z prawem budowlanym.
5. W terminie co najmniej 3 dni roboczych przed rozpoczęciem robót, dokonać zgłoszenia do Referat Wodociągów i Kanalizacji. W dniu przystąpienia do prac należy poinformować telefonicznie oraz uzgodnić godzinę odbioru.
6. Powierzyć budowę przyłącza osobom posiadającym odpowiednią wiedzę i kwalifikacje.
7. Wszelkie prace związane z budową wykonywać z zachowaniem wymogów i obowiązujących przepisów prawa.
8. Zgłosić odbiór przyłącza wodociągowego w UG Oława – Referat Wodociągów i Kanalizacji. Możliwość dostawy nastąpi po odbiorze technicznym (częściowym / końcowym) stwierdzającym sprawność techniczną wybudowanych przyłączy oraz po okazaniu szkicu geodezyjnego, służącemu do inwentaryzacji powykonawczej wykonanego przyłącza.
9. Przyłączy poddać próbie ciśnienia na min. 1,0 MPa.
10. Przyłączy wykonać z rur PE – łączenie poprzez zgrzewanie.
11. Podejście pod wodomierz wykonać w studni wodomierzowej w której temperatura nie będzie spadać poniżej 4⁰ C.
12. Przejście przez ściany studni wykonać jako szczelne.
13. Nad przyłączem ok. 30 cm nad wierzchem rury, ułożyć taśmę lokalizacyjną koloru niebieskiego.

14. Miejsce wpięcia zasuwy pośredniej oznakować tabliczkami umieszczonymi na trwałych punktach zagospodarowania terenu.
15. Przyłącze przed oddaniem do użytku należy poddać płukaniu i dezynfekcji.
16. Wykonanie przyłącza bez zgody UG Oława jest niedopuszczalne i spowoduje odcięcie dostawy wody.
17. Urząd Gminy nie ponosi odpowiedzialności za kolizje z urządzeniami obcymi. Lokalizację oraz zabezpieczenie tych urządzeń ustalić z ich użytkownikami.
18. Niniejsze warunki przyłączenia są aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomości istniejącego w chwili wydania warunków oraz istniejących w tej dacie technicznych możliwości przyłączenia oraz przez 2 lata od daty ich wydania.

Otrzymują: 1. Adresat, 2. a/a sporządził Łukasz Świętach tel. 71 313 59 66