



Urząd Gminy Trzebowniko

36-001 Trzebowniko 976

tel.: +48 177713700, fax. +48 177713719

<http://www.trzebowniko.pl>

poczta@trzebowniko.pl

BR.271.1.10.2022

Trzebowniko, 05.05.2022

Wyjaśnienia do treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 (tryb podstawowy bez negocjacji) pn.: **Przebudowa Domu Ludowego w Terliczce**

Zamawiający udziela odpowiedzi na otrzymane od Wykonawcy Pytania

Pytanie 1

Prosimy o informację czy posadzka z paneli podłogowych winylowych ma być montowana na kleju jako posadzka stała, czy na podkładzie jako posadzka pływająca

Ad1.

Panele montowane na kleju – jako posadzka stała.



Wielokrotny laureat rankingu
Złota Setka Gmin Podkarpacia



Laureat plebiscytu
„Euro-Gmina”



Skuteczny beneficjent
środków unijnych



Wyróżnienie w kat.
„Inwestor na Medal” w konkursie
„Budowniczy Polskiego Sportu”